


Logatherm WLW196i.2..IR/AR TP120

IDU iTP

Buderus

Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen.



Inhaltsverzeichnis

1	Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	3
1.1	Symbolerklärung	3
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2	Vorschriften	4
3	Produktbeschreibung	4
3.1	Lieferumfang	4
3.2	Konformitätserklärung	4
3.3	Typschild	4
3.4	Produktübersicht	5
3.5	Informationen zur Wärmepumpe	5
3.6	Abmessungen und Anschlüsse der Inneneinheit	6
4	Vor der Installation zu erfüllende Anforderungen	8
4.1	Einsatzbereich	8
4.2	Prüfungen vor der Installation	8
4.3	Wasserbeschaffenheit	8
4.4	Spülen der Heizungsanlage	8
4.5	Aufstellen der Inneneinheit	9
4.6	Vorbereiten der Verrohrung	9
5	Installation	10
5.1	Transport und Lagerung	10
5.2	Auspacken	10
5.3	Installation	10
5.4	Entfernen der Abdeckungen	10
5.5	Montage von Sicherheitsgruppe und Entlüftungsventil	11
5.6	Anschlüsse	11
5.6.1	Anschließen der Rohrleitungen an die Inneneinheit	11
5.6.2	Dämmung	12
5.6.3	Elektroinstallation	12
5.6.4	Klemmenkastenordnung	15
6	Inbetriebnahme	16
6.1	Befüllen von Wärmepumpe und Inneneinheit	16
6.2	Inbetriebnahme des Regelgeräts	18
6.3	Entlüften von Wärmepumpe und Inneneinheit	18
6.4	Einstellen des Betriebsdrucks der Heizungsanlage	18
6.5	Betriebstemperaturen	18
6.6	Betrieb ohne Wärmepumpe (Einzelbetrieb)	19
6.7	Einstellungen Heizkreispumpe PC1	19
6.7.1	Auswählen der korrekten Betriebsart	19
6.7.2	Auswählen der korrekten Drehzahl	19
6.7.3	Ändern der Heizkreispumpe PC1-Einstellungen	19
6.8	Funktionsprüfung	19
7	Funktion und Betrieb	20
7.1	Anschlussprinzip	20
7.2	Status- und Alarmleuchte	20
8	Wartung	20
8.1	Austauschen der Komponenten der Inneneinheit	21
8.2	Überhitzungsschutz	21

9	Zubehöre	21
9.1	Umbau- und Erweiterungssätze	21
9.1.1	Photovoltaik	23
9.1.2	Smart Grid	23
9.1.3	Elektrische Anschlüsse für PV und SG / EVU	23
9.2	Raumregler	28
9.3	WW-Zirkulationspumpe PW2	29
9.4	Installation mit Kühlbetrieb	29
9.4.1	Installation eines Taupunktsensors	29
9.5	Solareinbindung	30
9.6	Anschluss für das IP-Modul	31
9.7	Externe Anschlüsse	31
10	Umweltschutz	32
11	Technische Daten	32
11.1	Technische Daten - Inneneinheit	32
11.2	Niedrigenergiepumpe für Primärkreis (PC0)	35
11.3	Heizkreispumpe für PC1	35
11.4	Ausdehnungsgefäß	35
11.5	Anlagenkonfigurationen	35
11.5.1	Rückschlagklappe in der Installation	35
11.5.2	Schlüssel zu Anlagenlösungen	35
11.5.3	Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und ungemischtem Kreis	36
11.5.4	Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und gemischtem Kreis	37
11.5.5	Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und zwei Kreisen (1 gemischter, 1 ungemischter)	38
11.5.6	Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und zwei Kreisen (1 gemischter, 1 ungemischter) ohne WW	39
11.5.7	Allgemeine Symbolerklärung	40
11.6	Schaltplan	41
11.6.1	Schaltplan IDU iTP 3N~ und Wärmepumpe 1N~, Standardeinstellung	41
11.6.2	Schaltplan IDU iTP 3N~ und Wärmepumpe 3N~, Standardeinstellung	41
11.6.3	Schaltplan IDU iTP 1N~ und Wärmepumpe 1N~	41
11.6.4	Spannungsversorgung für Wärmepumpe und Inneneinheit 9 kW 3N ~	42
11.6.5	Spannungsversorgung für Wärmepumpe und Inneneinheit 9 kW 1N ~	43
11.6.6	Schaltplan Installationsmodul	44
11.6.7	Schaltplan Wärmepumpe/Inneneinheit	45
11.6.8	Alternativer Anschluss zum EMS-BUS	46
11.6.9	Temperaturfühlermesswerte	47
12	Inbetriebnahmeprotokoll	48

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



GEFAHR:

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



WARNUNG:

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



VORSICHT:

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS:

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsschritt
→	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung gilt für Installateure, Heizungsbauer und Elektriker.

- ▶ Vor der Installation alle Installationsanleitungen (Wärmepumpe, Regler usw.) genau durchlesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Alle ausgeführten Arbeiten dokumentieren.

⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Inneneinheit ist für die Verwendung in geschlossenen Heizungsanlagen in Wohngebäuden vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eventuell daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgenommen.

⚠ Installation, Inbetriebnahme und Service

Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen dürfen nur durch unterwiesenes Personal erfolgen.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden.
- ▶ Bei der Installation darf der maximale Anschlussdruck des Kaltwassers von 10 bar (1000 kPa) nicht überschritten werden.
- ▶ Während der Installation muss die Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil installiert werden (Sicherheitsgruppe im Zubehörbox).
- ▶ Für den Kühlbetrieb muss ein Feuchtesensor am Vorlaufrohr des Gerätes installiert werden.

⚠ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur durch autorisierte Elektroinstallateure durchgeführt werden.

Vor Beginn der Arbeiten:

- ▶ Wärmepumpe allpolig von der Netzspannung trennen und gegen Wiederanschluss sichern.
- ▶ Spannungsfreiheit prüfen.
- ▶ Anschlussplan weiterer Anlagenkomponenten prüfen.
- ▶ Der elektrische Anschluss der Inneneinheit muss gemäß den Verdrahtungsvorschriften vorsichtig getrennt werden. Installieren Sie einen separaten Sicherheitsschalter, der die Inneneinheit von der gesamten Stromversorgung trennt. Im Falle mehrerer Netzanschlüsse, wird ein Sicherheitsschalter für jeden Anschluss benötigt.

⚠ Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
 - Umbau oder Instandsetzung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
 - Für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb ist eine mindestens jährliche Inspektion sowie eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung erforderlich.
- ▶ Mögliche Folgen (Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder Sachschäden) einer fehlenden oder unsachgemäßen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.
- ▶ Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

2 Vorschriften

Dies ist ein Originalhandbuch. Es darf nicht ohne Zustimmung des Herstellers übersetzt werden.

Folgende Vorschriften und Anforderungen beachten:

- Örtliche Bestimmungen und Vorschriften, einschließlich spezieller Regeln des zuständigen Energieversorgungsunternehmens
- Nationale Bauvorschriften
- **EN 50160** (Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen)
- **EN 12828** (Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen)
- **EN 1717** (Wasserversorgung – Schutz vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen)

3 Produktbeschreibung




Die Installation darf nur durch unterwiesenes Personal erfolgen. Der Installateur muss die lokalen Regeln und Vorschriften sowie die Vorgaben in der Installations- und Bedienungsanleitung einhalten.

Der Hydrauliktower ist eine Inneneinheit, in der eine Vielzahl von Komponenten zur vereinfachten und platzsparenden Montage bereits vorinstalliert sind.

Folgende Bauteile sind bereits integriert:

- Regelung
- Pufferspeicher
- Primärkreispumpe
- Heizkreispumpe
- Umschaltventil Warmwasser
- Bypass-Ventil VCO
- Ausdehnungsgefäß
- Elektroheizstab

3.1 Lieferumfang



10021389-001

Bild 1 Lieferumfang

- [1] Inneneinheit
- [2] Stellfüße
- [3] Installationsanleitung und Bedienungsanleitung
- [4] Sicherheitsgruppe in Einzelteilen
- [5] Außentemperaturfühler
- [6] WW-Speicher Temperaturfühler
- [7] Absperrventil
- [8] Isolierstück
- [9] Position Typenschild



Sie können die Konformitätserklärung des Produkts anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite des Handbuchs.

3.3 Typschild

Das Typschild befindet sich oben auf der Geräteabdeckung.

3.2 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde durch die CE-Kennzeichnung belegt.

3.4 Produktübersicht




Bild 2 Komponenten

- [1] VL2 Entlüftungsventil
- [2] Heizkreispumpe 1
- [3] Elektrischer Zuheizer
- [4] IP-Modul
- [5] Absperrventil
- [6] Entleerhahn
- [7] Pufferspeicheranschlüsse
- [8] Ausdehnungsgefäß
- [9] Ablassschlauch
- [10] VA0-Ventil (Puffer-Entleerung)
- [11] Elektrischer Anschlusskasten
- [12] VW1-Ventil (Warmwasser-Umschaltventil)
- [13] PCO-Ventil Primärkreispumpe
- [14] VCO-Ventil (Bypass-Umschaltventil)
- [15] Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Manometer und VL1 Entlüftungsventil)

Die Inneneinheit verfügt u. a. über einen integrierten 9-kW-Elektro-Heizeinsatz und einen 120L Pufferspeicher.

Zur Erzeugung von Warmwasser muss ein separater, seitlich aufgestellter WW-Speicher installiert werden.

3.5 Informationen zur Wärmepumpe

Die Inneneinheit ist für die Aufstellung in Innenräumen und den Anschluss an eine Wärmepumpe vom Typ WLW196i.2 ausgelegt.

3.6 Abmessungen und Anschlüsse der Inneneinheit




Bild 3 Mindestabstand Inneneinheit

Zwischen der Wärmepumpe und anderen festen Installationen (Wände, Waschbecken usw.) ist ein Mindestabstand von 100 mm erforderlich. Die ideale Position ist an einer Außen- oder Mittelwand.




Bild 4 Abmessungen der Inneneinheit (mm)




Bild 5 Abmessungen – Draufsicht




Bild 6 Anschlüsse der Inneneinheit mit ungemischtem Kreis

- [1] Kabeleinführung (EMS-Bus und Fühler)
- [2] Ausgang Wärmeträgermedium (zur Wärmepumpe)
- [3] Vorlauf zum WW-Speicher
- [4] Eingang Wärmeträgermedium (von der Wärmepumpe)
- [5] Rücklauf vom WW-Speicher
- [6] Nur mit zwei Kreisen verwendet (1 gemischter, 1 ungemischter)
- [7] Rücklauf von Heizkreis 1
- [8] Vorlauf zu Heizkreis 1
- [9] Nur mit zwei Kreisen verwendet (1 gemischter, 1 ungemischter)
- [10] Kabeleinführung (3~, 400V Netzspannung)




Bild 7 Anschlüsse der Inneneinheit mit zwei Kreisläufen (1 gemischter, 1 ungemischter)

- [1] Kabeleinführung (EMS-Bus und Fühler)
- [2] Ausgang Wärmeträgermedium (zur Wärmepumpe)
- [3] Vorlauf zum WW-Speicher
- [4] Eingang Wärmeträgermedium (von der Wärmepumpe)
- [5] Rücklauf vom WW-Speicher
- [6] Rücklauf von Heizkreis 1
- [7] Rücklauf von Heizkreis 2
- [8] Vorlauf zu Heizkreis 2
- [9] Vorlauf zu Heizkreis 1
- [10] Kabeleinführung (3~, 400V Netzspannung)

4 Vor der Installation zu erfüllende Anforderungen

4.1 Einsatzbereich

Das Gerät darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen gemäß EN 12828 eingebaut werden.

Jegliche andere Verwendung ist unzulässig. Aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

4.2 Prüfungen vor der Installation

- Kontrollieren, ob alle Rohranschlüsse intakt sind und sich beim Transport nicht gelockert haben.
- Vor dem Betrieb der Inneneinheit müssen die Heizungsanlage und der Warmwasserbereiter, einschließlich der Inneneinheit, befüllt und mit Druck beaufschlagt werden.
- Elektro-Verdrahtung so kurz wie möglich ausführen, um die Anlage vor Stillständen, etwa bei Gewitter, zu schützen.
- Niederspannungsverdrahtung in mindestens 100 mm Abstand von der Hochspannungsverdrahtung verlegen.

4.3 Wasserbeschaffenheit

Wärmepumpen arbeiten bei niedrigeren Temperaturen als andere Heizungsanlagen, weshalb die thermische Entgasung weniger effektiv und der Sauerstoffgehalt nicht so gering ist wie bei Elektro-/Öl-/Gasheizungen. Dadurch ist die Heizungsanlage bei aggressivem Wasser anfälliger für Korrosion.

Um eine geeignete Wasserqualität für die Wärmepumpe sicherzustellen, wird ein salzarmen Betrieb mit einer Leitfähigkeit des Heizungswassers kleiner 100 µS/cm und ein pH-Wert zwischen 7 - 9 empfohlen (ggf. Vollentsalzung des Heizungswassers durchführen).

Die in Tab. 2 angegebenen Werte gelten für die Heizungsanlage.

Wasserbeschaffenheit	
Härte	< 3°dH
Sauerstoffgehalt	< 1 mg/l
Kohlendioxid, CO ₂	< 1 mg/l
Chloridionen, Cl ⁻	< 250 mg/l
Sulfat, SO ₄ ²⁻	< 100 mg/l
Elektrische Leitfähigkeit	< 100 µS/cm

Tab. 2 Wasserbeschaffenheit

4.4 Spülen der Heizungsanlage

HINWEIS:

Anlagenschaden durch Fremdkörper in der Rohrleitung!

Fremdkörper in den Rohrleitungen verringern den Durchfluss und führen zu Betriebsproblemen.

- Vor dem Anschluss der Wärmepumpe und der Inneneinheit die Anlage spülen, um alle Schmutzablagerungen zu beseitigen.

Die Inneneinheit ist Bestandteil einer Heizungsanlage. Probleme in der Inneneinheit können durch schlechte Wasserbeschaffenheit in den Heizkörpern/Fußbodenheizung oder durch stetige Sauerstoffzufuhr der Anlage entstehen.

Durch Sauerstoff bilden sich Korrosionsprodukte in Form von Magnetit und Ablagerungen.

Magnetit sorgt in Pumpen, Ventilen und Komponenten mit turbulenter Strömung, z. B. im Verflüssiger, für erheblichen Abrieb.

Bei Heizungsanlagen, die eine regelmäßige Befüllung erfordern, oder bei denen das Heizwasser während der Probenahme kein klares Wasser er-

zeugt, müssen Maßnahmen vor der Installation der Wärmepumpe ergriffen werden, wie z. B. der Einbau von Magnetitfiltern und Entlüftungsventilen in die Heizungsanlage.

4.5 Aufstellen der Inneneinheit

- Die Außeneinheit wird in frostfreien Innenräumen aufgestellt. Die Verrohrung zwischen Wärmepumpe und Inneneinheit sollte möglichst kurz sein. Die Rohre müssen isoliert werden (Kapitel 5.6.2).
- Die Umgebungstemperatur in der Nähe der Wärmepumpe muss zwischen +8 °C und +30 °C liegen.
- Die Inneneinheit muss in der Nähe des Warmwasserspeichers installiert werden. Dabei muss eine maximale Länge von 15 m zwischen diesen beiden Geräten eingehalten werden.
- Aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser von der Inneneinheit weg zu einem frostfreien Ablauf führen.
- Der Aufstellort der Inneneinheit muss über einen Boden- oder Wandabfluss verfügen.

4.6 Vorbereiten der Verrohrung

HINWEIS:

Betriebsprobleme durch Verschmutzung der Rohrleitungen!

Partikel, Metall-/Kunststoffspäne, Hanf- und Gewindebandrete und ähnliche Materialien können sich in Pumpen, Ventilen und Wärmetauschern festsetzen.

- ▶ Partikel in den Rohrleitungen vermeiden.
- ▶ Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden ablegen.
- ▶ Sicherstellen, dass nach dem Entgraten keine Späne in den Rohren verbleiben.

HINWEIS:

Schäden durch Verformung!

Die Rohre der Inneneinheit können sich verbiegen, wenn diese für einen längeren Zeitraum einem zu hohen Gewicht ausgesetzt werden.

- ▶ Beim Ausführen der Anschlüsse der Inneneinheit für eine geeignete Befestigung verwenden. Folgende Maßnahmen ausführen.

Die folgenden Rohranschlüsse vorbereiten (siehe Kapitel 5.6.1), um diese später an die Inneneinheit anzuschließen.

- ▶ Die Rohrleitungen zwischen den Standorten der Wärmepumpe und der Inneneinheit installieren. Wenn die Wärmepumpe oberhalb der Inneneinheit platziert wird, wird die Installation eines manuellen Entlüftungsventils am Wärmepumpenausgang empfohlen, um die Entlüftung der Anlage zu erleichtern.
- ▶ Die Rohrleitungen der Zentralheizung in der Nähe der Inneneinheit installieren.
- ▶ Die WW-Rohrleitungen zwischen der Inneneinheit und dem seitlich platzierten Warmwasserspeicher installieren. VW2 Füllhahn am Rücklaufrohr der WW-Rohrwendel (kalt) installieren, siehe Abb. 8.
- ▶ Ein maximaler Rohrabstand von 15 m ist zulässig (einfache Entfernung). Der minimale Innendurchmesser der Rohrleitung beträgt 18 mm.
- ▶ Einen Trichtersiphon für den Ablauf des Sicherheitsventils und des Ablaufschlauchs vorsehen.




Bild 8 Die Befüllung der Heizungsanlage und der Heizkörper muss über die Rücklaufleitung zur Wärmepumpe erfolgen.

- [1] Von Rücklauf WW-Speicher
- [2] Zum RL-Warmwasser der Inneneinheit
- [3] Von der Frischwassereinspeisung



Um die Wartung der Inneneinheit bei Reparaturen oder Komponentenaustausch zu erleichtern, wird die Installation von Absperrventilen an den Anschlüssen der Heizkreise empfohlen, um ein Entleeren der Heizkreise zu vermeiden.

5 Installation



VORSICHT:

Verletzungsgefahr!

Während des Transports und der Installation besteht Quetschgefahr. Bei der Wartung können innen liegende Teile heiß werden.

- Installateure müssen beim Transport sowie bei der Installation und Wartung Handschuhe tragen.

5.1 Transport und Lagerung

Die Inneneinheit stets aufrecht transportieren und lagern. Bei Bedarf kann sie vorübergehend gekippt werden.

Die Inneneinheit nicht bei Temperaturen unter -10 °C transportieren oder lagern.

5.2 Auspacken

- Verpackung entsprechend der Anleitung auf der Verpackung entfernen.
- Mitgeliefertes Zubehör entfernen und zur Seite legen.
- Das Gerät von der Palette lösen und die Füße anbringen.
- Ablaufschlauch an der Rückseite des Geräts ordnungsgemäß anschließen (siehe Abb. 12).
- Gerät in die endgültige Aufstellposition bringen.



Die Installation darf nur von zugelassenen Heizungsinstallateuren ausgeführt werden. Der Installateur muss die geltenden Regeln und Vorschriften sowie die Empfehlungen des Herstellers befolgen.

5.3 Installation



Jede Installation ist individuell verschieden. Die folgende Checkliste beschreibt den Installationsprozess allgemein.

1. **Ablaufschlauch:** Den Ablaufschlauch ordnungsgemäß anschließen.
2. **Platzierung der Inneneinheit:** Die Inneneinheit am passenden Standort aufstellen.
3. **Zubehörleitungen:** Wenn Umbau- und Erweiterungssätze verwendet werden, die entsprechenden Zubehörleitungen innerhalb der Inneneinheit installieren.
4. **Installation der WW-Rohrleitungen:** Die WW-Rohrleitungen der Inneneinheit und die Sicherheitsgruppe installieren.
5. **Hydraulikanschlüsse:** Die Rohrleitungen der Inneneinheit an die Wärmepumpe, die Heizungsanlagen, den Warmwasserspeicher und den Ablauf anschließen.
6. **Dämmung der Rohrleitungen:** Alle Rohrleitungen außerhalb der Inneneinheit gemäß Kapitel 5.6.2 dämmen.
7. **Elektrische Anschlüsse** Die Kommunikationskabel an die Wärmepumpe anschließen; alle notwendigen Sensoren anschließen und den Netzanschluss der Inneneinheit herstellen.
8. **Befüllung:** Wärmepumpe, Heizkreis und Inneneinheit befüllen.
9. **Inbetriebnahme:** Alle erforderlichen Einstellungen in der HMI vornehmen.
10. **Entlüftung:** Anlage sorgfältig entlüften.
11. **Anlauf und Überprüfung:** Die korrekte Funktion der Anlage überprüfen.

5.4 Entfernen der Abdeckungen




Bild 9 Abdeckungen entfernen

- [1] Schraube an der oberen Abdeckung entfernen
- [2] Metallfedern an der oberen Abdeckung freisetzen
- [3] Obere Abdeckung kippen und die Stecker der zwei angeschlossenen Kabel auf der Rückseite lösen
- [4] Obere Abdeckung entfernen
- [5] Beide Schrauben entfernen
- [6] Untere Abdeckung entfernen

5.5 Montage von Sicherheitsgruppe und Entlüftungsventil




Bild 10 Sicherheitsgruppe und Entlüftungsventil

Montage der Sicherheitsgruppe:

- Entlüftungsventil (→ siehe Abb. 10, [1]) in den Anschluss für Warmwassereintritt, und die Sicherheitsgruppe (→ siehe Abb. 10 [3]) in den Anschluss für Warmwasseraustritt installieren. Die Sicherheitsgruppe muss mit einem flachen Dichtring installiert werden.



Bei der Installation der Sicherheitsgruppe sollte die Isolierung entsorgt werden.

- Ablaufschlauch und Sicherheitsventil an einen Ablauf anschließen (siehe Abb. 11 und 12).

5.6 Anschlüsse

5.6.1 Anschließen der Rohrleitungen an die Inneneinheit

- In der Inneneinheit ist die Heizkreispumpe 1. Heizkreis bereits integriert. Auf Wunsch kann der Heizkreis gemischt ausgeführt werden. Auch die Installation eines weiteren (gemischten) Heizkreises ist in der Inneneinheit möglich. Dazu ist entweder das Zubehör *Umbausatz* (Umbau auf gemischten Heizkreis) oder das Zubehör *Erweiterungsbausatz* (Erweiterung eines gemischten Heizkreises) erforderlich. Falls erforderlich, die Rohrleitungen der Zubehörsätze (Umbau- und Erweiterungssätzen) gemäß den mitgelieferten Anleitungen installieren.
- Die WW-Rohrleitungen der Inneneinheit und die Sicherheitsgruppe gemäß Abb. 10 installieren. Bei der Arbeit am unteren Anschluss können die Rohrleitungen zur gewünschten Seite gedreht werden.
- Die erforderlichen Filterventile SC2 an den Rücklaufleitungen des Heizkreises installieren.
- Inneneinheit an die Rohrleitungen der Wärmepumpe anschließen.
- Inneneinheit an die Rohrleitungen des Heizkreises anschließen.
- Inneneinheit an die Rohe der WW-Speicher anschließen.




Bild 11 Vorderansicht Ablassschlauch

- [1] Ausdehnungsgefäß
[2] Ablassschlauch




Bild 12 Rückansicht Ablassschlauch

- [1] Ablassschlauch
► Ablassschlauch ([2], Abb. 11) an einen frostgeschützten Ablauf oder direkt an einen Wandablauf anschließen.

5.6.2 Dämmung

HINWEIS:

Anlagenschaden durch Frost!

Bei Stromausfall kann das Wasser in den Rohrleitungen gefrieren.

- Alle wärmeleitenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärmedämmung gemäß den geltenden Normen versehen werden.

Im Kühlbetrieb müssen alle Installationsanschlüsse und Leitungen isoliert sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Isolierung muss entlang aller Rohrleitungen außerhalb der EPP-Box angebracht werden. Die Stärke der Dämmung muss gemäß den geltenden Normen ausgewählt werden (mindestens 13 mm). Das mit dem Zubehör gelieferte Isolierstück muss so angebracht werden, dass es das VA0 Abflussventil des Pufferspeichers abdeckt, um Kondensation zu vermeiden.




Bild 13

- [1] Isolierstück

- Die Rohrleitungen zwischen der Inneneinheit und dem seitlich platzierten Warmwasserspeicher müssen isoliert werden.

5.6.3 Elektroinstallation



GEFAHR:

Stromschlaggefahr!

Die Komponenten der Inneneinheit sind spannungsführend.

- Vor Arbeiten an der Elektrik oder Bauteilen innerhalb des Gerätes, ist die Inneneinheit komplett spannungslos zu schalten.

HINWEIS:

Wenn die Spannung eingeschaltet wird, ohne dass die Anlage mit Wasser befüllt ist, sind Anlagenschäden möglich.

In diesem Fall können die Komponenten der Heizungsanlage überhitzen.

- Warmwasserbereiter und Heizungsanlage **vor** dem Anschließen der Anlage an die Spannungsversorgung füllen, entlüften und mit Druck beaufschlagen.



Der elektrische Anschluss der Inneneinheit muss sicher gemäß den einschlägigen Vorschriften ausgeführt werden.

- Separaten, dreipoligen Schutzschalter installieren, der die Inneneinheit komplett stromlos schaltet.



Bezüglich der empfohlenen Sicherungsgrößen siehe Technische Daten (→ Kapitel 11.1).

- Kabeldurchmesser und -typ entsprechend der Absicherung und der Verdrahtungsart auswählen.
► Wärmepumpe entsprechend Schaltplan anschließen. Keine weiteren Verbraucher anschließen.
► Wenn der Anschluss der einphasigen Wärmepumpe nicht über die Inneneinheit erfolgt, für die Wärmepumpe einen separaten, einpoligen Leitungsschutzschalter verwenden. Dreiphasige Wärmepumpen immer direkt über dreipolige Leitungsschutzautomaten an der Hauptverteilung anschließen. Geltende Vorschriften einhalten.
► Beim Austausch von Leiterplatten auf die Farbcodierung achten.

EMS-BUS

HINWEIS:

Fehlfunktionen durch elektrische Interferenzen!

Netzspannungsleitungen (230/400 V) in der Nähe von Kommunikationsleitungen können zu Fehlfunktionen der Inneneinheit führen.

- EMS-BUS-Kabel mit Abstand zu Stromleitungen installieren. Mindestabstand 100 mm. Die Verlegung zusammen mit Bus-Strangleitungen ist zulässig.



EMS-BUS und CAN-BUS sind nicht kompatibel.

- EMS-BUS-Einheiten nicht mit CAN-BUS-Einheiten verbinden.

Bedieneinheit HMC300/310 und Installationsmodul sind durch einen EMS-BUS miteinander verbunden.

Die Bedieneinheit wird über das BUS-Kabel mit Energie versorgt. Die Polung der zwei Kabel im EMS-BUS ist nicht von Bedeutung.

Bei EMS-BUS-Zubehör muss Folgendes beachtet werden (siehe auch Installationsanleitung des jeweiligen Zubehörs):

- Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert werden, muss zwischen diesen ein Abstand von mindestens 100 mm vorhanden sein.
- Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert werden, diese wahlweise seriell oder sternförmig anschließen.
- Kabel mit einem Leiterquerschnitt von mindestens $0,5 \text{ mm}^2$ verwenden.
- Bei induktiven äußeren Einflüssen (z. B. von PV-Anlagen) abgeschirmte Kabel verwenden. Die Abschirmung nur einseitig und gegen das Gehäuse erden.

CAN-BUS

HINWEIS:

Fehlfunktionen durch elektrische Interferenzen!

Netzspannungsleitungen (230/400 V) in der Nähe von Kommunikationsleitungen können zu Fehlfunktionen der Inneneinheit führen.

- Abgeschirmtes CAN-BUS-Kabel mit Abstand zu Stromleitungen installieren. Mindestabstand 100 mm. Die Verlegung zusammen mit BUS-Strangleitungen ist zulässig.

HINWEIS:

Anlagenschäden bei Verwechslung der 12-Volt- und der CAN-BUS-Anschlüsse!

Die Kommunikationskreise sind nicht für eine konstante Spannung von 12 V ausgelegt.

- Sicherstellen, dass die vier Kabel an Anschlüsse mit der entsprechenden Leistungsangabe auf der Leiterplatte angeschlossen sind.



An den CAN-BUS angeschlossenes Zubehör, z. B. Leistungswächter, sind am Installationsmodul in der Inneneinheit parallel zum CAN-BUS-Anschluss der Wärmepumpe angeschlossen. Es kann auch in Reihe mit anderen an den CAN-BUS angeschlossenen Einheiten angeschlossen werden.

Wärmepumpe und Inneneinheit sind über ein Kommunikationskabel, den CAN-BUS, miteinander verbunden.

Für den externen Kabelanschluss eignet sich ein LiYCY-Kabel (TP) $2 \times 2 \times 0,75$ oder ein gleichwertiges Kabel. Wenn andere Kabel verwendet werden, müssen dies abgeschirmte Duplex-Kabel mit einem Quer-

schnitt von mind. $0,75 \text{ mm}^2$ zur Verwendung im Freien sein. Die Abschirmung nur einseitig (Inneneinheit) und gegen das Gehäuse erden. Die maximale Kabellänge für eine stabile BUS-Kommunikation beträgt 30 m.

Der Anschluss zwischen den Leiterplatten erfolgt über vier Adern, da die 12-Volt-Versorgung zwischen den Leiterplatten ebenfalls angeschlossen werden muss. Die Leiterplatten sind mit Markierungen sowohl für die 12-V- als auch für die CAN-BUS-Anschlüsse versehen.

Mit "Term" gekennzeichnete Schalter dienen als Markierung für Start und Ende einer CAN-BUS-Schleife. Sicherstellen, dass die richtige Leiterplatte terminiert ist und alle anderen Schalter in der entgegengesetzten Position stehen.




Bild 14 CAN-BUS-Terminierung

[On] Terminierter CAN-BUS

[Off] Nicht terminierter CAN-BUS

Externe Fühler

In der Grundeinstellung regelt die Bedieneinheit die Vorlauftemperatur automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Für noch mehr Komfort kann ein Raumregler installiert werden. Im Kühlbetrieb ist ein Raumregler zwingend vorgeschrieben.

Außentemperaturfühler T1



Wenn das Kabel des Außentemperaturfühlers länger als 15 m ist, muss ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden. Das abgeschirmte Kabel in der Einheit erden. Die maximale Länge für abgeschirmte Kabel beträgt 50 m.

Das Kabel zum Außentemperaturfühler muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

Kabelquerschnitt: $0,5 \text{ mm}^2$

Widerstand: max. 50 Ohm/km

Anzahl Leiter: 2

- Fühler an der kalten Seite des Hauses montieren, normalerweise an der Nordseite. Fühler vor direktem Sonnenlicht, Lüftungsluft und anderen Faktoren schützen, die die Temperaturmessung beeinflussen könnten. Fühler nicht direkt unter dem Dach montieren.
- Außentemperaturfühler T1 an Klemme T1 am Installationsmodul des Klemmenkastens der Inneneinheit anschließen.




Bild 15 Anordnung des Außentemperaturfühlers

Externe Ausgänge

HINWEIS:

Beschädigung durch unsachgemäßen Anschluss!

Für unterschiedliche Spannungen oder Stromstärken vorgesehene Anschlüsse können zur Beschädigung elektrischer Komponenten führen.

- Nur Anschlüsse an den externen Ausgängen der Inneneinheit hinzufügen, die mit 5 V und 1 mA kompatibel sind.
- Wenn Zwischenrelais erforderlich sind, ausschließlich Relais mit Goldkontakten verwenden.

Die externen Eingänge I1, I2, I3 und I4 können zur Fernsteuerung bestimmter Funktionen der Bedieneinheit verwendet werden.

Funktionen, die durch die externen Eingänge aktiviert werden, sind in der Installationsanleitung der Bedieneinheit beschrieben.

Der externe Eingang wird entweder an einen manuellen Schalter oder ein Steuergerät mit 5-V-Relaisausgang (Goldkontakte, prellfreies Schalten) angeschlossen.

Anschließen der Inneneinheit

- Obere Abdeckung entfernen.
- Abdeckung des Klemmenkastens entfernen.
- Anschlusskabel von der Geräterückseite zum Klemmenkasten führen. Die Kabelhalterungen an der linken Seite innerhalb des Geräts für die Sensor-kabel und an der rechten Seite für die 230/400-V-Kabel verwenden.
- Die Kabel so führen, dass sich der Klemmenkasten nach unten schieben lässt.
- Kabel entsprechend Schaltplan anschließen (Abb. 16).
- Abdeckung des Klemmenkastens und Vorderwand der Inneneinheit wieder anbringen.




Bild 16

[1] Netzkabel




Bild 17

[2] Kabel CAN-BUS und Außenfühler

5.6.4 Klemmenkastenordnung




Bild 18 Klemmenkastenordnung

- [1] Anschlussklemmen
- [2] Schütze K1, K2, K3 für Elektroheizung
- [3] Entriegeln des Überhitzungsschutzes der Elektro-Heizeinsatz
- [4] Installationsmodul HC100

Klemmenbelegung im Klemmenkasten, 9-kW-Elektro-Heizeinsatz 3 N~, Standardeinstellung




Bild 19 Klemmenbelegung im Klemmenkasten

- [1] 400 V 3 N~ 16 A, Eingang
- [2] 230 V 1 N~, Wärmepumpe 4/6/8/11 W¹⁾
- [3] 230 V 1 N~, EMS Plus Zubehör



Elektro-Heizeinsatz nur bei L1 und L2 während des Wärmepumpenbetriebs. Ansonsten benötigt die Wärmepumpe eine separate Spannungsversorgung über den Hauptverteiler.

HINWEIS:

Der Anschluss mit EVU findet sich in Kapitel 9.1.3.

1) Alternativ können die einphasigen Wärmepumpen eine direkte Netzzuleitung vom Sicherungskasten erhalten.

Klemmenbelegung im Klemmenkasten, 9-kW-Elektro-Heizeinsatz 1 N~, siehe "Anbringen der Steckbrücken"




Bild 20 Klemmenbelegung im Klemmenkasten

- [1] 230 V 1 N~ 50 A, Eingang¹⁾
[2] 230 V 1 N~, EMS Plus Zubehör



Die Wärmepumpe hat eine separate Stromversorgung über den Hauptverteiler, 230 V 1 N~16 A.

HINWEIS:

Der Anschluss mit EVU findet sich in Kapitel 9.1.3.

6 Inbetriebnahme

6.1 Befüllen von Wärmepumpe und Inneneinheit

Das Befüllen erfolgt in zwei Schritten: Befüllen der Wärmepumpe und Befüllen der Heizkreise. Wenn die Heizkreise schon vorher befüllt wurden, ist nur Schritt 1 erforderlich.

Schritt 1 - Befüllen der Außeneinheit

1. Spannungsversorgung von Wärmepumpe und Inneneinheit unterbrechen.
2. Automatisches Entlüftungsventil VL1, VL2 und VL3 (→fig. 21) durch Abschrauben der Kappen öffnen.
3. Filterventil SC1 schließen, Absperrventil SC2 (→fig. 21) schließen und sicherstellen, dass sich VW1 (→fig. 21) in der Position (B) für Zentralheizungsbetrieb befindet.
4. Ein Ende eines Schlauchs an den Entleerhahn VA0 (→fig. 21), das andere Ende an einen Abfluss anschließen.
5. Kleinen Entleerhahn öffnen SC3 (→fig. 21).
6. Entleerhahn öffnen VA0.
7. Den unter Wasserdruck stehenden Füllhahn VW2 öffnen.
8. Befüllen fortsetzen, bis Wasser aus dem VA0 austritt.
9. Entleerhahn VA0 schließen.

10. Befüllen fortsetzen, bis Wasser aus dem Entleerhahn SC3 austritt. Dabei den Entleerhahn nach unten gerichtet halten, damit keine Komponenten im Geräte nass werden. Sicherstellen, dass der Ablassschlauch nicht verstopft und funktionstätig ist.

11. Entleerhahn SC3 und Füllhahn VW2 schließen.
12. Inneneinheit und Wärmepumpe sind nun befüllt. Wenn der Heizkreis noch nicht befüllt ist, mit Schritt 2 fortfahren. Wenn der Heizkreis bereits befüllt ist, **das Absperrventil SC2**, die Filterventile SC1 und alle anderen Ventile öffnen, die an den Heizkreis angeschlossen sind, und die Zusatzschläuche entfernen.

Schritt 2 - Befüllen des Primärkreises

1. Schalter VW1 manuell in WW-Position (A) bringen. Dazu den Stellantrieb des Ventils entfernen und das Ventil mit einen 7-mm-Schraubenschlüssel oder einer Zange um 60 Grad zu jeder Seite drehen. Den Stellantrieb nach dem Entfernen an einem trockenen Platz lagern. Nicht in der Nähe des Entleerhahns SC3.
2. Filterventil SC1 öffnen.
3. Entleerhahn VAO und Füllhahn VW2 öffnen, um die verschiedenen Heizkreise zu entlüften: Die im Primärheizkreis vorhandene Luft bleibt im Pufferspeicher eingeschlossen, während das aus VAO austretende Wasser die Heizkreise spült. Falls erforderlich, kann auch eine externe Füll- oder Spülpumpe verwendet werden.



Wenn aufbereitetes Wasser für das Befüllen der Heizkreise verwendet wird, kann auch eine externe Füll-, oder Spülpumpe verwendet werden, die zwischen VW2 und VAO angeschlossen wird.

4. Wenn die Zentralheizung komplett gefüllt und gespült ist, Entleerhahn VA0 und Füllhahn VW2 schließen, sobald der gewünschte Druck erreicht ist (siehe Manometer). Die im Pufferspeicher angesammelte Luft über den Entleerhahn SC3 ablassen, und mit dem Füllhahn VW2 den Druck erneut auf den gewünschten Wert erhöhen. Falls erforderlich, den übermäßigen Druck über VA0 ablassen.

5. Umschaltventil VW1 in seine ursprüngliche Stellung drehen und den Stellantrieb wieder anbringen. Sicherstellen, dass sich das Umschaltventil VW1 im Automatikbetrieb befindet.

6. **Absperrventil SC2 des Pufferspeichers öffnen .**

7. Zusatzschläuche entfernen.




Bild 21 Inneneinheit und Heizungsanlage

- [VW2] Einfüllventil
- [VL1] Automatisches Entlüftungsventil
- [VL2] Automatisches Entlüftungsventil
- [SC1] Partikelfilter, Anschluss G1, Innengewinde
- [VL3] Automatisches Entlüftungsventil
- [VC0] 3-Wege-Ventil Bypass
- [T0] Vorlauftemperaturfühler
- [SC2] Absperrventil
- [SC3] Entleerventil
- [VA0] Entleerventil
- [VW1] 3-Wege-Umschaltventil Heizung/Warmwasser
- [PC0] Primärkreispumpe, PWM-Signal



Die Anlage mit höherem Druck als dem Solldruck befüllen, damit bei steigender Temperatur in der Heizungsanlage und entweichender Luft noch genügend Druck vorhanden ist.

6.2 Inbetriebnahme des Regelgeräts

Die Bedieneinheit befindet sich hinter der Klappe, wie in Abb. 22. gezeigt.




Bild 22 Regelgerät

Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme:

- Gerät einschalten
- Basiseinstellungen vornehmen: Zeit, Land und Sprache.
- Konfigurationsassistenten über Servicemenü/Inbetriebnahme öffnen und alle weiteren Einstellungen festlegen.
- Inbetriebnahme im Servicemenü bestätigen.
- Wenn bei Standardinstallationen keine weitere Feinabstimmung notwendig ist, die vorgegebenen Parameter unverändert übernehmen. Ansonsten bei Bedarf zusätzliche Konfiguration für WW, Zentralheizung und Zuheizer vornehmen.
- Nach Abschluss aller Konfigurationen im Servicemenü "Alle Einstellungen speichern" auswählen. Anzeige "Inbetriebnahme abgeschlossen" abschließend mit "Ja" bestätigen (die Grundeinstellungen werden für den Endverbraucher gespeichert).

6.3 Entlüften von Wärmepumpe und Inneneinheit

1. Gerät einschalten, falls erforderlich;
2. **Funktionstestbetrieb** aufrufen: *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest* auswählen;
3. **PC0 (Primärpumpe) mit Drehzahl 100% aktivieren:** *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Primärkreispumpe PC0 einschalten -> Primärkreispumpe PC0 starten -> EIN* auswählen, um die Umwälzpumpe einzuschalten und *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Leistung Primärkreispumpe PC0* auswählen, um die Drehzahl der Zirkulationspumpe auf 100% einzustellen.
4. **(Heizkreispumpe) PC1 aktivieren:** *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Heizkreis 1 -> Heizkreispumpe -> EIN* auswählen.
5. **Position des Umschaltventils 4 mal ändern.** Nach jedem Umschalten vor dem erneuten Umschalten einige Minuten warten. *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> 3-Wege-Ventil auswählen.* Umschaltventil wieder in den Zentralheizungsbetrieb umschalten.
6. **Die Elektro-Heizeinsatz mit maximal zulässiger Leistung (entsprechend der Haussicherung) einschalten.** 10 Minuten lang laufen lassen, bzw. bis die gesamte Luft aus der Heizungsanlage gespült wurde. Dadurch sollen ein späteres Überhitzen vermieden und im Wasser gelöste Luft entfernt werden.



VORSICHT:

Schäden im Heizkreis durch Überhitzen!

Wenn die Wärmepumpe in einer Heizungsanlage mit geringer Wärmeabgabeleistung (kleiner Heizkreis) installiert ist, kann die Wärmepumpe überhitzen. Dadurch sind Schäden im Heizkreis möglich

Temperatur im Primärheizkreis der Wärmepumpe, *TC1-Vorlauftemperatur*, unter -> *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Primärwärmepumpe einschalten* kontinuierlich überwachen.

Sicherstellen, dass der Wert der TC1-Vorlauftemperatur bei Heizkörpern 50 °C und bei Fußbodenheizung 35 °C nicht überschreitet. Wenn TC1-Vorlauftemperatur, primär diese Temperaturwerte erreicht, die Elektro-Heizeinsatz sofort abschalten.

Um die Elektro-Heizeinsatz mit maximaler Leistung einzuschalten, das Einschalten in 3 Schritten vornehmen (falls durch die Haussicherung zulässig).

Auswählen: *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Zus. Elektr. Elektro-Heizeinsatz Stufe 1 -> EIN; Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Zus. Elektr. Elektro-Heizeinsatz Stufe 2 -> EIN; Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Zus. Elektr. Elektro-Heizeinsatz Stufe 3 -> EIN*

7. Menü Funktionstest verlassen. Alarmer kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Gerät betriebsbereit ist
8. Partikelfilterventil SC1 prüfen und reinigen gemäß Beschreibung in Abb. 24.



Zur Erleichterung der Entlüftung der Anlage kann unter > *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Wärmepumpe -> Entlüftungsbetrieb* -> Ja ein automatische Funktion aktiviert werden. Der Installateur muss das zuvor beschriebene Verfahren verwenden und beurteilen, ob die Entlüftung erfolgreich war. Diese Funktion stellt nicht sicher, dass die Anlage frei von Luft ist.

6.4 Einstellen des Betriebsdrucks der Heizungsanlage

Anzeige auf dem Manometer	
1 bar	Minimaler Anlagendruck (bei kalter Anlage)
2,5 bar	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).

Tab. 3 Betriebsdruck

- Wenn nicht anders angegeben, auf 1,5 bis 2,0 bar befüllen.
- Bei Druckverlust: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtigkeit prüfen.

6.5 Betriebstemperaturen



Kontrollen der Betriebstemperaturen im Heizbetrieb durchführen (nicht im Warmwasser- oder Kühlbetrieb).

Für optimalen Betrieb der Anlage ist die Kontrolle des Volumenstroms von Wärmepumpe und Heizungsanlage wichtig. Die Kontrolle sollte nach 10-minütigem Wärmepumpenbetrieb bei hoher Kompressorleistung erfolgen.

Die Temperaturdifferenz über die Wärmepumpe muss für die verschiedenen Heizungsanlagen eingestellt werden (→ Installationsanleitung der Bedieneinheit):

- Für Fußbodenheizungen: Heizungstemperaturdifferenz auf 5 K einstellen.

- Für Heizkörper: Heizungstemperaturdifferenz auf 8 K einstellen. Diese Einstellungen sind für die Wärmepumpe optimal.

Temperaturdifferenz bei hoher Kompressorleistung kontrollieren:

- Diagnosemenü aufrufen.
- Monitorwerte auswählen.
- Wärmepumpe auswählen.
- Temperaturen auswählen.
- Vorlauftemperatur primär kontrollieren. (Wärmeträgermedium vom Fühler TC3) und Rücklauftemperatur (Wärmeträgermedium zum Fühler TCO) im Heizbetrieb ablesen. Die Vorlauftemperatur sollte höher als die Rücklauftemperatur sein.
- Differenz berechnen durch TC3 - TCO.
- Prüfen, ob die Differenz mit der eingestellten Temperaturdifferenz der Wärmeträgerflüssigkeit übereinstimmt.

Bei zu hoher Temperaturdifferenz:

- Heizungsanlage entlüften.
- Filter/Siebe reinigen.
- Rohrabmessungen kontrollieren.

6.6 Betrieb ohne Wärmepumpe (Einzelbetrieb)

Die Inneneinheit kann ohne angeschlossene Wärmepumpe in Betrieb genommen werden, z. B. wenn die Wärmepumpe erst später installiert wird. Dies wird Inselbetrieb genannt.

Im Einzelbetrieb verwendet die Inneneinheit nur die eingebaute Elektro-Heizeinsatz für Heizung und Warmwasserbereitung.



Wenn die Inneneinheit und die Heizungsanlage befüllt werden, bevor die Wärmepumpe angeschlossen wird, muss das Wärmeträgermedium von/ zur Wärmepumpe angeschlossen werden, um eine Zirkulation sicherzustellen.

- Absperrhähne des Heizkreises öffnen, sofern verfügbar.

In Verbindung mit der Inbetriebnahme im Einzelbetrieb:

- **Einzelbetrieb** im Servicemenü **Wärmepumpe** (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit) einstellen

6.7 Einstellungen Heizkreispumpe PC1

PC1 ist die Pumpe, die Wasser durch die Heizungsanlage zirkulieren lässt. Diese Pumpe wird über das Bedieneinheit der Inneneinheit ein- und ausgeschaltet und regelt ihre Drehzahl selbst.

Die Pumpe besitzt drei Betriebsarten sowie drei Drehzahlstufen für jede Betriebsart. Diese Einstellungen können vom Installateur mit Hilfe des in der Pumpe eingebauten Tasters geändert werden. Die Grundeinstellungen der Pumpe sind Betrieb mit proportionalem Druck und Drehzahlstufe 3. Eine Beschreibung für jede Betriebsart findet sich in Kapitel 11.3 (PC1).

6.7.1 Auswählen der korrekten Betriebsart

Betrieb mit proportionalem Differenzdruck

Diese Betriebsart eignet sich mehr für Heizkreise, bei denen ein gemeinsamer Kreis einen hohen Druckabfall aufweist. Dies ist üblicherweise in Heizkörperanlagen der Fall.

Betrieb mit konstantem Differenzdruck

Diese Betriebsart eignet sich mehr für Heizkreise, bei denen der größte Anteil des Druckabfalls über die Heizkreise in jeder Zone erfolgt. Dies ist üblicherweise bei Fußbodenheizungen der Fall.

Betrieb mit konstanter Drehzahl

Diese Betriebsart sollte verwendet werden, wenn die beiden anderen Betriebsarten keinen ausreichenden Volumenstrom bereitstellen.

6.7.2 Auswählen der korrekten Drehzahl

Die Pumpe wird mit Drehzahlstufe 3 (höchste Drehzahl) ausgeliefert. Ein hoher Volumenstrom in der Heizungsanlage bewirkt eine geringe Temperaturdifferenz und somit guten Komfort für den Endbenutzer. Wenn ein zu hoher Volumenstrom Geräusche verursacht, sollte die Drehzahlstufe verringert werden.

6.7.3 Ändern der Heizkreispumpe PC1-Einstellungen



GEFAHR:

Stromschlaggefahr!

Die Komponenten der Wärmepumpe sind spannungsführend. Zum Ändern der PC1-Einstellungen muss das Gerät eingeschaltet sein.

- Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, die Durchführung der folgenden Maßnahmen sicherstellen.

- Gerät *ausschalten*.
- Alle erforderlichen Abdeckungen für den Zugriff auf die PC1-Pumpe entfernen und den Klemmenkasten nach unten kippen.
- Gerät *einschalten*.
- Betriebsart *Funktionstest* aufrufen und PC1 einschalten. *Servicemenü -> Diagnose -> Funktionstest -> Heizkreis auswählen 1 -> Heizkreispumpe -> EIN* aktivieren.
- Gewünschte Betriebsart und Drehzahlstufe durch Drücken des eingebauten Tasters der Pumpe auswählen.
- Gerät *ausschalten*.
- Alle Abdeckungen und den Klemmenkasten wieder anbringen.
- Gerät *einschalten*.

Die Hydraulik-Leistungskurven der Inneneinheit für jede Betriebsart können in Abb. 38 eingesehen werden.

6.8 Funktionsprüfung



Der Kompressor der Wärmepumpe braucht vor dem Start eine Aufwärmzeit. Dies kann je nach Außentemperatur bis zu 2 Stunden dauern. Der Start erfolgt, wenn die Kompressortemperatur 10 K über der Lufttrittstemperatur liegt. Die Temperaturen werden im Diagnosemenü angezeigt (→ Installationsanleitung für die Bedieneinheit).

- Inbetriebnahme der Anlage wie im Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben durchführen.
- Anlage wie im Kapitel 6.3 beschrieben entlüften.
- Die aktiven Anlagenbauteile wie in der Installationsanleitung der Bedieneinheit beschrieben überprüfen.
- Prüfen, ob die Inbetriebnahmeanforderungen der Wärmepumpe erfüllt sind.
- Prüfen, ob eine Heiz- oder Warmwasseranforderung vorliegt.
- oder-
- Eine Anforderung erzeugen, entweder durch Entnahme von Warmwasser oder durch Anheben der Heizkurve (bei zu hoher Außentemperatur kann optional auch die Einstellung für den **Heizbetrieb von**) geändert werden.
- Prüfen, ob die Wärmepumpe startet.
- Prüfen, dass keine aktiven Alarmer vorhanden sind (siehe Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
- oder-
- Betriebsstörungen entsprechend der Installationsanleitung der Bedieneinheit beheben.
- Betriebstemperaturen gemäß Kapitel 6.5 prüfen.

7 Funktion und Betrieb

7.1 Anschlussprinzip

Wenn die Heizleistung der Wärmepumpe allein zum Beheizen des Hauses nicht ausreicht, startet die Inneneinheit automatisch den Elektro-Heizeinsatz und erzeugt zusammen mit der Wärmepumpe die gewünschte Temperatur im Haus.

Wenn ein Warmwasserspeicher installiert ist, ist die Warmwasserbereitung priorisiert und wird von einem Fühler TW1 im Warmwasserspeicher gesteuert. Während der WW-Speicher aufgeheizt wird, wird der Heizbetrieb der Heizungsanlage vorübergehend durch ein 3-Wege-Ventil abgeschaltet. Nach dem Aufheizen des WW-Speichers wird der Heizbetrieb der Heizungsanlage fortgesetzt.

Heiz- und Warmwasserbetrieb bei abgeschalteter Wärmepumpe:

Bei Außentemperaturen unter -20 °C (Wert einstellbar) schaltet sich die Wärmepumpe automatisch ab und kann kein Warmwasser bereiten. In diesem Fall übernimmt der Elektro-Heizeinsatz in der Inneneinheit den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung. Die Wärmepumpe wird neu gestartet, wenn die Temperatur wieder über -17 °C liegt.

7.2 Status- und Alarmleuchte

Die Inneneinheit verfügt über eine Status- und Alarmleuchte.

	Statusleuchte (blau)	▶ Leuchtet bei aktiver Wärmepumpe ▶ Leuchtet beim Abtauen. ▶ Blinkt langsam, wenn nur die Elektro-Heizeinsatz aktiv ist. ▶ Ist aus, wenn keine Versorgungsspannung vorhanden ist. ▶ Leuchtet beim Einschalten für ungefähr 10 Sekunden.
	Alarmleuchte (rot)	▶ Leuchtet, wenn ein aktiver Alarm vorhanden ist.

Tab. 4 Status- und Alarmleuchten

8 Wartung



GEFAHR:

Stromschlaggefahr!

- ▶ Vor Arbeiten an der Elektrik Gerät spannungslos schalten.

HINWEIS:

Verformung durch Wärme!

Das Dämmmaterial (EPP) der Inneneinheit verformt sich bei hohen Temperaturen.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden!
- ▶ Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste bestellen.
- ▶ Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten stets Dichtungen und O-Ringe erneuern.

Bei der Wartung die nachfolgend beschriebenen Vorgänge ausführen.

Alarmer anzeigen

- ▶ Alarmprotokoll kontrollieren.

Funktionsprüfung

- ▶ Funktionsprüfung durchführen (→ siehe Kapitel 6.8).

Elektrische Verkabelung

- ▶ Bei der Wartung kann der Klemmenkasten für leichteren Zugang nach vorne geneigt werden.
- ▶ Kabel auf mechanische Beschädigungen kontrollieren. Beschädigte Kabel austauschen.




Bild 23 Klemmenkasten

Partikelfilter der Heizungsanlage kontrollieren.

Die Filter verhindern das Eindringen von Schmutz in die Anlage. Verstopfte Filter können zu Betriebsproblemen führen.



Zum Reinigen der Filter muss die Anlage nicht entleert werden. Filter und Absperrventil bilden eine Einheit.

Siebreinigung

- ▶ Ventil schließen (1).
- ▶ Kappe abschrauben (manuell), (2).
- ▶ Sieb entnehmen und unter fließendem Wasser oder mit Druckluft reinigen.
- ▶ Sieb wieder anbringen; es hat Schienen, die in die Nuten im Ventil passen und eine fehlerhafte Installation verhindern (3).




Bild 24 Reinigen des Filterventils

- Kappe anschrauben (mit der Hand).
- Ventil öffnen (4).

Magnetitanzeige kontrollieren

Nach Installation und Inbetriebnahme die Magnetitanzeige in kürzeren Abständen kontrollieren. Wenn viele magnetische Partikel am Magnetstab im Partikelfilter haften und aufgrund des mangelhaften Durchsatzes häufig Alarme auslösen (z. B. geringer oder mangelhafter Durchsatz, hohe Wärmeleistung oder Wärmepumpe-Alarm), einen Magnetfilter (siehe Zubehörliste) installieren, um zu vermeiden, dass die Anzeige häufig geleert werden muss. Ein Filter verlängert außerdem die Lebensdauer der Wärmepumpenkomponenten sowie der übrigen Teile der Heizungsanlage.

8.1 Austauschen der Komponenten der Inneneinheit

Zum Austausch von Komponenten oder bei jeglichen Eingriffen an der Hydraulik der Inneneinheit muss das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt und das Wasser abgelassen werden. Sofern verfügbar, Absperrventile für die Heizkreise verwenden, um ein Entleeren der Heizkreise zu vermeiden. Nach Beendigung des Eingriffs die Inneneinheit gemäß den Anweisungen in den Kapiteln 6.1 und 6.3 erneut befüllen und entlüften.



GEFAHR:

Stromschlaggefahr!

- Vor sämtlichen Eingriffen an den Hydraulikkomponenten muss der gekippte Klemmenkasten vor Wasserspritzern geschützt werden.

Beim Entleeren des Geräts folgendermaßen vorgehen:

1. Spannungsversorgung von Wärmepumpe und Inneneinheit unterbrechen.
2. Sicherstellen, dass die automatische Entlüftung an VL1 und VL2 aktiv ist.
3. Ventile der Heizungsanlage und Partikelfilter SC1 schließen
4. Ein Ende eines Schlauchs an den Entleerhahn VCO, das andere Ende an einen Abfluss anschließen. Entleerhahn öffnen VCO.
5. Die Umschaltventile VW1 und VCO manuell drehen, um den Abfluss des Wassers zu erleichtern. Dazu den Stellantrieb des Ventils entfernen und das Ventil mit einen 7-mm-Schraubenschlüssel oder einer Zange um 60 Grad zu jeder Seite drehen. Stellantriebe wieder anbringen. Wenn sich die Wasserleitung bereits unterhalb des Ventils SC2 befindet, das manuelle Entlüftungsventil in SC2 öffnen, um die Luftansaugung zu erleichtern.

6. Warten, bis kein Wasser mehr zum Abfluss fließt.
7. Manuelle Entlüftung in SC2 schließen.
8. Den Eingriff in der Inneneinheit beginnen.

HINWEIS:

Beim Austausch eines Temperaturfühlers sicherstellen, dass der korrekte Fühler mit den entsprechenden Eigenschaften (Kapitel 6.3) verwendet wird.

Die Verwendung von Temperaturfühlern mit anderen Eigenschaften führt zu Problemen, da die falsche Temperatur geregelt wird. Dies kann zu Verletzungen wie Verbrühungen sowie zu Sachschäden aufgrund von zu hoher oder zu niedriger Temperatur führen. Die Verwendung von falschen Fühlern kann auch zu geringerem Komfort führen.

8.2 Überhitzungsschutz

Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn die Temperatur der Elektro-Heizeinsatz 95 °C übersteigt.

- Anlagedruck prüfen.
- Heizungs- und WW-Einstellungen prüfen.
- Überhitzungsschutz entriegeln. Dazu den Knopf auf der Unterseite des Klemmenkastens drücken (→[3], Abb. 18).

9 Zubehöre

9.1 Umbau- und Erweiterungssätze

Falls erforderlich, die Umbau- und Erweiterungssätze gemäß den mitgelieferten Anleitungen installieren.

- Der Umbausatz verwendet ein Mischventil. Der Pufferspeicher kann eine höhere Temperatur als die Heizung haben, was die Verwendung einer Photovoltaik- oder Smart Grid-Funktion ermöglicht.
- Der Erweiterungssatz ermöglicht die Verwendung von zwei Heizkreisen (z. B. Heizkörper und Fußbodenheizung) mit unterschiedlichen Temperaturen.



Wen dieser Erweiterungssatz installiert ist, muss möglicherweise die Drehzahl der PC1-Pumpe aufgrund der Geräuscentwicklung reduziert werden. Siehe Verfahren in Kapitel 6.7.



WARNUNG:

Geräteschäden durch Überhitzung!

Das mit den Sätzen mitgelieferte Heizkreismodul MM100 hat seinen eigenen TC1 Fühler. Obwohl dieser Fühler denselben Namen wie die Inneneinheit TC1 trägt, haben diese unterschiedliche Zwecke und müssen beide installiert werden. Den IDU TC1 Fühler der Inneneinheit nicht entfernen, da dies zur Überhitzung des Geräts führt.

Hydraulik-Leistungskurven für gemischten Kreis




Bild 25 Hydraulik-Leistungskurven für den Anschluss an den gemischten Heizkreis für PC1 im Betrieb mit konstanter Drehzahl




Bild 26 Hydraulik-Leistungskurven für den Anschluss an den gemischten Heizkreis für PC1 im Betrieb mit proportionalen Druck




Bild 27 Hydraulik-Leistungskurven für den Anschluss an den gemischten Heizkreis für PC1 im Betrieb mit konstantem Druck

9.1.1 Photovoltaik

IDU iTP ist für den Anschluss an ein Photovoltaik-System geeignet. Um diese PV-Funktionalität zu nutzen, muss vorab in der Bedieneinheit HMC300/310 die PV-Funktion aktiviert und eine elektrische Verbindung zwischen dem Wechselrichter des PV-Systems und der Wärmepumpe hergestellt werden. Der Wechselrichter des PV-Systems wird über einen potentialfreien Schaltanschluss mit I3 Eingang über die Klemmen 17 und 18 an die Wärmepumpe angeschlossen. Sobald eine bestimmte elektrische Leistung des PV-Systems vorliegt (anlagenspezifisch festzulegen), erteilt der Wechselrichter die Startfreigabe für die Wärmepumpe. Der für den Betrieb der Wärmepumpe notwendige PV-Leistungsertrag muss für eine festgelegte Dauer anstehen (z. B. 10 Minuten), bevor eine Startfreigabe erfolgt. Die Startfreigabe wiederum sollte idealerweise für einen festen Zeitraum von mindestens ca. 20 Minuten bestehen bleiben.

Für die Nutzung eines PV-Systems muss ein Umbau- oder Erweiterungssatz installiert werden. Die zusätzliche Energie kann im Pufferspeicher gespeichert werden, indem dessen Temperatur unter Beibehaltung desselben Temperatursollwerts für das Mischventil erhöht wird.

PV-Strom kann bei aktiver PV-Funktion für Heizung und Warmwasser folgendermaßen genutzt werden:

- Für Heizung wird mittels eines Versatzes (0...5 K) die aktuelle Raumsolltemperatur erhöht.
- Für Warmwasser wird von der Betriebsart "Warmwasser reduziert" auf "Warmwasser" umgeschaltet. Damit gilt die höhere Solltemperatur, die in der Betriebsart "Warmwasser" eingestellt ist.

Bei Aktivierung der PV-Funktion wird zuerst der Warmwasserspeicher auf die Solltemperatur der Betriebsart "Warmwasser" aufgeheizt. Sobald diese erreicht ist, wird auf den Heizbetrieb mit der höheren Raumsolltemperatur umgeschaltet. Sobald die höhere Raumsolltemperatur erreicht ist, wird die Wärmepumpe abgeschaltet, auch wenn für den Wechselrichter noch ein Freigabesignal vorliegt. Die Aktivierung des integrierten Elektro-Heizeinsatzes erfolgt bei deaktiviertem PV-Modus, z. B. wenn bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht genügend Wärmepumpenleistung zur Verfügung steht. Das EVU-Sperrsignal hat höchste Priorität und stoppt den Kompressor und/oder den Elektro-Heizeinsatz unverzüglich, auch wenn eine Startfreigabe des Wechselrichters vorliegt.

9.1.2 Smart Grid

Die Smart Grid-Funktion kann ähnlich wie die PV-Funktion genutzt werden. Im intelligenten Stromnetz (Smart Grid) ist es sinnvoll, wenn der Energieversorger elektrische Lasten ein- und ausschalten kann. Dadurch

lassen sich Netzbelastungen und Netzschwankungen eingrenzen und Endkunden können von günstigeren Stromtarifen profitieren. So kann beispielsweise die Wärmepumpe in Spitzenlastzeiten (z. B. Mittagszeit) ausgeschaltet und in den Schwachlastzeiten (z. B. später Abend) eingeschaltet werden. Zur Nutzung der Smart Grid-Funktion muss eine zweifache elektrische Verbindung zwischen EVU-Schalteinheit im Zählerschrank und den Eingängen I1 und I4 hergestellt werden.

Die EVU-Schalteinheit erteilt die Startfreigabe für die Wärmepumpe oder schaltet den Kompressor und/oder den Elektro-Heizeinsatz über diese beiden Steuerleitungen ab. Die Smart Grid-Funktion wird in der Bedieneinheit HMC300/310 aktiviert, indem der Eingang I1 für die EVU-Abschaltung konfiguriert wird (EVU-Sperrzeit 1/2/3). Der externe Eingang I4 wird dann automatisch für eine Nutzung der Smart Grid-Funktion belegt.

Günstige Tarife können bei aktiver Smart Grid-Funktion für Heizung und Warmwasser folgendermaßen genutzt werden:

- Für Heizung wird mittels eines Versatzes (0...5 K) die aktuelle Raumsolltemperatur erhöht.
- Für Warmwasser wird von der Betriebsart "Warmwasser reduziert" auf "Warmwasser" umgeschaltet. Damit gilt die höhere Solltemperatur, die in der Betriebsart "Warmwasser" eingestellt ist.


Bei Aktivierung der Smart Grid-Funktion wird zuerst der Warmwasserspeicher auf die Solltemperatur der Betriebsart "Warmwasser" aufgeheizt. Sobald diese erreicht ist, wird auf den Heizbetrieb mit der höheren Raumsolltemperatur umgeschaltet.

Sobald die höhere Raumsolltemperatur erreicht ist, wird die Wärmepumpe abgeschaltet, auch wenn der günstigere Tarif noch angeboten wird. Das EVU-Sperrsignal hat höchste Priorität und stoppt den Kompressor und/oder den Elektro-Heizeinsatz unverzüglich, auch wenn der günstigere Tarif noch angeboten wird.

9.1.3 Elektrische Anschlüsse für PV und SG / EVU

Das EVU-Relais mit 3 Hauptkontakten und einem Hilfskontakt muss entsprechend der Leistung des Elektro-Heizeinsatz dimensioniert sein. Das Relais muss vom Elektroinstallateur oder dem Energieversorgungsunternehmen geliefert werden. Die Bedieneinheit benötigt ein potentialfreies Öffnen-/Schließen-Signal entsprechend den Einstellungen der Bedieneinheit. Bei aktivem EVU erscheint auf der Anzeige des Reglers ein entsprechendes Symbol.

Klemmenbelegung im Schaltkasten, 9-kW-Elektro-Heizeinsatz 3 N~, EVU



6 720 813 881-15.11


Bild 28 Klemmenbelegung im Schaltkasten

- [1] Eingang 230 V 1 N~ 10 A für Installationsmodul
- [2] Eingang 400 V 3 N~ max. 16 A für Elektro-Heizeinsatz
- [3] 230 V 1 N~, EMS 2 Zubehör
- [4] 230 V 1 N~, Heizkabel für Kondensatabfluss (Zubehör)



Die Außeneinheit benötigt eine separate Spannungsversorgung über den Hauptverteiler.

Klemmenbelegung im Schaltkasten, 9-kW-Elektro-Heizeinsatz 1 N~, EVU



6 720 813 881-15.11

Bild 29 Klemmenbelegung im Schaltkasten¹⁾

- [1] Eingang 230 V 1 N~ 10 A für Installationsmodul
- [2] Eingang 400 V 1 N~ max. 50 A für Elektro-Heizeinsatz
- [3] 230 V 1 N~, EMS 2 Zubehör
- [4] 230 V 1 N~, Heizkabel für Kondensatabfluss (Zubehör)



Die Außeneinheit benötigt eine separate Spannungsversorgung über den Hauptverteiler.

1) Nicht für Deutschland

Schaltplan für EVU/SG




Bild 30 Schaltplan für EVU/SG (Smart Grid)

- [1] Tarifsteuerung
- [2] EVU
- [3] SG (Smart Grid)
- [4] Bedieneinheit für Außeneinheit/Inneneinheit
- [A] Status 1, Standby
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion = 0
- [B] Status 2, Normalbetrieb
EVU-Funktion = 0
SG-Funktion = 0
- [C] Status 3, Heizkreistemperaturanhebung
EVU-Funktion = 0
SG-Funktion = 1
- [D] Status 4, Zwangsbetrieb
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion = 1

EVU 1, Abschalten von Kompressor und Elektro-Heizeinsatz




Bild 31 EVU-Typ 1

- [1] Stromversorgung
- [2] Stromzähler Außeneinheit, Niedrigtarif
- [3] Stromzähler Inneneinheit, Niedrigtarif
- [4] Tarifüberwachung, EVU
- [5] Tarifsteuerung, EVU
- [6] Tarifsteuerung, SG
- [7] Stromzähler, Gebäude 1 Phase
- [8] Außeneinheit (Kompressor)
- [9] Elektrischer Zuheizer
- [10] Bedieneinheit und Installationsmodul

* Das Relais muss für die Leistung der Außeneinheit und des Elektro-Heizeinsatzes ausgelegt sein. Das Relais muss vom Installateur oder dem Energieversorger geliefert werden. Der externe Eingang auf dem Installationsmodul (Klemme 13/14) benötigt ein potentialfreies Signal. Der Schaltzustand für die Aktivierung der EVU- bzw. Smart Grid-Funktion (geschlossen oder offen) kann in der Bedieneinheit eingestellt werden. Während der Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt.

** Der Schaltkontakt des Relais, welches an den Klemme 13, 14 und 49, 50 des Installationsmoduls angeschlossen wird, muss für 5 V und 1 mA ausgelegt sein.

EVU 2, nur Abschalten des Kompressors




Bild 32 EVU-Typ 2

- [1] Stromversorgung
- [2] Stromzähler Außeneinheit, Niedrigtarif
- [3] Stromzähler Inneneinheit, Hochtarif
- [4] Tarifüberwachung, EVU
- [5] Tarifsteuerung, EVU
- [6] Tarifsteuerung, SG
- [7] Gebäudestromzähler, 1 Phase, Hochtarif
- [8] Außeneinheit (Kompressor)
- [9] Elektro-Heizeinsatz in der Inneneinheit
- [10] Steuerung in der Inneneinheit entfernen

* Das Relais muss für die Leistung der Außeneinheit ausgelegt sein. Das Relais muss vom Installateur oder dem Energieversorger geliefert werden. Der externe Eingang auf dem Installationsmodul (Klemme 13/14) benötigt ein potentialfreies Signal. Der Schaltzustand für die Aktivierung der EVU- bzw. Smart Grid-Funktion (geschlossen oder offen) kann in der Bedieneinheit eingestellt werden. Während der Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt.

** Der Schaltkontakt des Relais, welches an den Klemme 13, 14 und 49, 50 des Installationsmoduls angeschlossen wird, muss für 5 V und 1 mA ausgelegt sein.

EVU 3, nur Abschaltung des Elektro-Heizeinsatz




Bild 33 EVU-Typ 2

- [1] Spannungsversorgung
- [2] Stromzähler Außeneinheit, Hochtarif
- [3] Stromzähler Inneneinheit, Niedrigtarif
- [4] Tarifüberwachung, EVU
- [5] Tarifsteuerung, EVU
- [6] Tarifsteuerung, SG
- [7] Gebäudestromzähler, 1 Phase, Hochtarif
- [8] Außeneinheit
- [9] Elektro-Heizeinsatz in der Inneneinheit
- [10] Steuerung in der Inneneinheit entfernen

* Das Relais muss für die Leistung des Elektro-Heizeinsatz ausgelegt sein. Das Relais muss vom Installateur oder dem Energieversorger geliefert werden. Der externe Eingang auf dem Installationsmodul (Klemme 13/14) benötigt ein potentialfreies Signal. Der Schaltzustand für die Aktivierung der EVU- bzw. Smart Grid-Funktion (geschlossen oder offen) kann in der Bedieneinheit eingestellt werden. Während der Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt.

** Der Schaltkontakt des Relais, welches an den Klemme 13, 14 und 49, 50 des Installationsmoduls angeschlossen wird, muss für 5 V und 1 mA ausgelegt sein.

9.2 Raumregler



Wenn nach der Inbetriebnahme einer Anlage ein Raumregler installiert wird, muss dieser im Inbetriebnahmemenü als Raumregler für Heizkreis 1 ausgewählt werden (Kapitel → 6.2).

- Raumregler gemäß der entsprechenden Anleitung einbauen.
- Raumregler an eine Klemme EMS am Installationsmodul des Klemmenkastens der Inneneinheit anschließen.
- Vor Beginn der Installation Raumregler RC100 als Fernbedienung einstellen (→ Bedienungsanleitung des Raumreglers). RC100H verfügt nicht über diese Option.
- Vor Beginn der Installation die Heizkreiseinstellung für den Raumregler vornehmen (→ Bedienungsanleitung des Raumreglers).

- Wenn nach der Inbetriebnahme einer Anlage ein Raumregler (RC100 oder RC100H) installiert wird, muss dieser im Inbetriebnahmemenü als Bedieneinheit für Heizkreis 1 ausgewählt werden (→ Kapitel Inbetriebnahme).
- Die Raumtemperatur gemäß Installationsanleitung der Bedieneinheit richtig einstellen.

Wenn die EMS-Anschlussklemme bereits belegt ist, einen Parallelanschluss an derselben Klemme entsprechend Abb. 34 vornehmen. Wenn in der Anlage mehrere EMS-Module installiert sind, diese entsprechend Abb. 53, Kapitel 11.6.8 anschließen.




Bild 34 EMS-Anschluss am Installationsmodul

9.3 WW-Zirkulationspumpe PW2

Die Einstellungen für die Zirkulationspumpe PW2 in der Bedieneinheit vornehmen (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).

Wenn PW2 an das Installationsmodul angeschlossen wird, schaltet sie in den kontinuierlichen Betrieb. Dies kann in der Bedieneinheit programmiert werden.

9.4 Installation mit Kühlbetrieb



Der Kühlbetrieb erfordert die Installation eines Raumreglers und eines Taupunktsensors.



Die Installation eines Raumreglers mit integriertem Feuchtesensor macht den Kühlbetrieb sicherer, da die Bedieneinheit die Vorlauftemperatur automatisch in Bezug auf den aktuellen Taupunkt anpasst.

- ▶ Alle Rohre und Anschlüsse zum Schutz vor Kondensation dämmen.
- ▶ Raumregler mit oder ohne integrierten Feuchtefühler installieren (→ Anleitung des jeweiligen Raumreglers)
- ▶ Taupunktsensor montieren (Kapitel 9.4.1)
- ▶ Automatikbetrieb Heizung/Kühlung auswählen (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
- ▶ Die erforderlichen Einstellungen für den Kühlbetrieb vornehmen: Starttemperatur, Startverzögerung, Raumtemperatur und Taupunktdifferenz (Versatz) sowie die niedrigste Vorlauftemperatur (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
- ▶ Die Temperaturdifferenz muss über die Wärmepumpe eingestellt werden (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
- ▶ Die Bodenheizkreise in Feuchträumen (z. B. Badezimmer und Küchen) ausschalten und stattdessen Relaisausgänge PK2 zur Regelung verwenden (Kapitel 9.7).



Der minimale Sollwert der Kühlung, der im HMC300/310 eingestellt wird, darf 17°C nicht unterschreiten. Der Kühlbetrieb ist nur oberhalb des Taupunktes erlaubt.

9.4.1 Installation eines Taupunktsensors

HINWEIS:

Gefahr von Sachschäden durch Feuchtigkeit!

Kühlung unterhalb des Taupunktes führt zur Kondensation des umgebenden Materials (Fußboden).

- ▶ Die Nutzung der Fußbodenheizung für den Kühlbetrieb unter dem Taupunkt ist nicht möglich.
- ▶ Die Vorlauftemperatur korrekt wie in der Installationsanleitung der Bedieneinheit beschrieben einstellen.

Der Taupunktsensor stoppt die Kühlung, wenn sich Kondensat auf den Rohrleitungen der Heizungsanlage bildet. Kondensat bildet sich während des Kühlbetriebs, wenn die Temperatur der Heizungsanlage niedriger als die aktuelle Taupunkttemperatur ist.

Der Taupunkt variiert in Abhängigkeit von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher muss die Vorlauftemperatur sein, damit der Taupunkt überschritten wird und keine Kondensation eintritt.

Die Taupunktsensoren senden ein Signal an das Betriebssystem, wenn sie Kondensat erkennen und stoppen den Kühlbetrieb.

Anweisungen für Installation und Handhabung werden mit dem Taupunktsensor mitgeliefert.

9.5 Solareinbindung




Bild 35 Beispiel einer Solareinrichtung

9.6 Anschluss für das IP-Modul

Die Inneneinheit verfügt über ein IP-Modul, dass zur Verwaltung und Überwachung der Inneneinheit über ein mobiles Gerät verwendet werden kann. Das Modul dient als Schnittstelle zwischen Heizungsanlage und einem Netzwerk (LAN) und ermöglicht die Smart Grid-Funktion.



Um alle Funktionen nutzen zu können, sind eine Internetverbindung und ein Router mit RJ45-Ausgang notwendig. Durch die Nutzung können zusätzliche Kosten entstehen. Die Steuerung der Anlage über ein mobiles Gerät erfordert die kostenlose App.




Bild 36 RJ45-Anschluss oben an der Rückseite des Geräts

- [1] RJ45-Verlängerung
- [2] RJ45-Netzwerkabel




Bild 37 Typenschild des IP-Moduls

- [1] Typschild

Inbetriebnahme



Bei der Inbetriebnahme die Routeranleitung beachten.

Der Router muss wie folgt konfiguriert sein:

- DHCP aktiviert
- Ports 5222 und 5223 dürfen nicht für ausgehende Kommunikation gesperrt sein.
- Freie IP-Adresse vorhanden
- Das Modul darf nicht im Adressfilter (MAC-Filter) eingetragen sein.

Bei der Inbetriebnahme des IP-Moduls ist eine Internetverbindung erforderlich:

- Verbinden Sie das Modul über einen Router mit dem Internet.
- Das Modul meldet sich automatisch am Server des Werks an. Die aktuellste Software wird dem Modul automatisch zugeordnet
- Mit Hilfe der App eine Verbindung mit der Heizungsanlage herstellen.

- Den werkseitig voreingestellten Loginnamen und das Passwort eingeben (auf dem Typenschild des Moduls aufgedruckt und in der Nähe des Wärmepumpenregelung angebracht, Abb. 37). Als einfachere Alternative kann auch der QR-Code gescannt werden.
- Ein personalisiertes Passwort eingeben. Das Passwort (sofern möglich, mit Datum) auf der letzten Seite dieses Handbuchs notieren.

Betriebsart

Nach der Inbetriebnahme stehen zwei mögliche Betriebsarten zur Verfügung:

- Internet:

Das Modul bezieht automatisch eine IP-Adresse vom Router. In den Grundeinstellungen des Moduls sind Name und Adresse des Zielservers hinterlegt. Sobald eine Internetverbindung besteht, meldet sich das Modul automatisch am Server an.

- Lokales Netzwerk

Eine Internetverbindung des Moduls ist nicht zwingend erforderlich. Es kann auch in einem lokalen Netz verwendet werden. In diesem Fall kann jedoch nicht über Internet auf die Heizungsanlage zugegriffen werden und die Software des IP-Moduls wird nicht automatisch aktualisiert.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben:

- Das Passwort im Menü der Bedieneinheit unter *Einstellungen* -> *Internetpasswort* zurücksetzen.
- Bei der nächsten Anmeldung über die App ein neues persönliches Passwort festlegen.

HINWEIS:

Beim Wechsel des IP-Moduls gehen die Anmeldeinformationen verloren.

Jedes IP-Modul hat seine eigenen eindeutigen Logindaten. Nach Austausch des IP-Moduls:

- Den Benutzer informieren, dass die Inbetriebnahmeschritte mit den Grundeinstellungen des neuen Moduls wiederholt werden müssen.
- Das Typschild des neuen Moduls in der Nähe der Wärmepumpenregelung anbringen (Abb. 37).

9.7 Externe Anschlüsse

Um induktive Interferenzen zu vermeiden, alle Niederspannungskabel (Strom messen) mit einem Mindestabstand von 100 mm zu 230-V- und 400-V-Kabeln verlegen.

Wenn das Temperaturfühlerkabel verlängert werden muss, die folgenden Kabeldurchmesser verwenden:

- Bis 20 m Kabellänge: 0,75 bis 1,50 mm²
- Bis 30 m Kabellänge: 1,0 bis 1,50 mm²

Der Relaisausgang PK2 ist im Kühlbetrieb aktiv und kann zum Ansteuern des Kühl-/Heizbetriebs eines Gebläsekonvektors oder einer Zirkulationspumpe bzw. zum Regeln von Fußbodenheizkreisen in feuchten Räumen verwendet werden.

Im Kühlbetrieb ist der Ausgang VCO aktiv und wird zur Steuerung eines 3-Wege-Ventils zur Umwälzung verwendet, um den Austausch zwischen WW-Heizung und Kühlung zu erleichtern.



Max. Last am Relaisausgang: 2 A, $\cos\phi > 0,4$. Bei höherer Last ist die Installation eines Zwischenrelais erforderlich.

10 Umweltschutz

Umweltschutz ist einer der Eckpfeiler der Bosch-Gruppe.

Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Die Verpackung ist mit länderspezifischen Angaben zur Abfallentsorgung versehen, die ein optimales Recycling sicherstellen sollen.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Abfallprodukte

Das Produkt enthält wiederverwertbare Materialien, die ausgesondert und getrennt entsorgt werden sollten.

Diese Komponenten sind leicht auseinanderzunehmen, und die Kunststoffteile sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Komponenten sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

11 Technische Daten

11.1 Technische Daten - Inneneinheit

	Stück	IDU iTP
Elektrischer Anschluss		
Spannungsversorgung	V	400 ¹⁾ /230 ²⁾
Empfohlene Sicherungsgröße	A	16 ¹⁾ /50 ²⁾
Elektro-Heizeinsatz in Schritten	kW	2/4/6/9
Heizungsinstallation		
Anschlüsse (für Heizkreise und Wärmepumpe) ³⁾	-	28 mm Glattrohr (1-Zoll-Außengewinde)
Anschlüsse (für WW-Rohrwendel) ⁴⁾	-	22 mm Glattrohr (1-Zoll-Innengewinde, lose Mutter)
Maximaler zulässiger Betriebsdruck	kPa/bar	300/3,0
Mindestbetriebsdruck	kPa/bar	50/0,5
Ausdehnungsgefäß	L	17
Restförderhöhe Primärpumpe		5)
Restförderhöhe Heizkreispumpe		siehe Abb. 39
Mindestvolumenstrom	m ³ /h	Siehe Tabelle 6
Primärpumpe		PWM-Inline-Pumpe UPM3 K 25-75 130 A A EU Y 3 60 W
Heizkreispumpe		Selbststeuernde Inline-Pumpe Wilo Para 25-130/8-75/SC-12
Max. Vorlauftemperatur, nur Heizeinsatz	°C	80
Mindestvorlauftemperatur im Kühlbetrieb	°C	17
Allgemein		
Pufferspeichervolumen	L	120
Maximaler Betriebsdruck im Warmwasserkreis	MPa / bar	1 / 10
Pufferspeichermaterial		Stahl 1.0038 (DIN EN 10025)
Schutzart		IP X1
Abmessungen (BxTxH)	mm	600x650x1800
Gewicht	kg	128

1) 3N AC 50 Hz

2) 1N AC 50 Hz

3) Siehe Anschlüsse in der Sicherheitsgruppe

4) Siehe Anschlüsse in der Sicherheitsgruppe

5) Je nach angeschlossener Wärmepumpe siehe Installationsanleitung der Wärmepumpe, Abb. 38

Tab. 5 Technische Daten

Wärmepumpenmodell	Mindestvolumenstrom (m ³ /h)
ODU4.2i S+	1,2
ODU6.2i S+	1,6
ODU4.2i	1,0
ODU6.2i	1,2
ODU8.2i	1,6

Wärmepumpenmodell	Mindestvolumenstrom (m ³ /h)
ODU11.2i	2,1
ODU14.2i	2,3

Tab. 6

Restförderhöhe Primärpumpe ist in Abb. 38 dargestellt. 1. Dies gilt für den Heizbetrieb mit dem gleichen Volumenstrom im Heizkreis.




Bild 38 Restförderhöhe Primärpumpe

Die Restförderhöhe Heizkreispumpe sind in den Abb. 39, 40 und 41 für die folgenden Betriebsarten dargestellt: Betrieb mit konstanter Drehzahl, mit proportionalem bzw. konstantem Druck.




Bild 39 Restförderhöhe Heizkreispumpe für den Anschluss an den ungemischten Heizkreis für PC1 im Betrieb mit konstanter Drehzahl




Bild 40 Restförderhöhe Heizkreispumpe für den Anschluss an den ungemischten Heizkreis für PC1 im Betrieb mit proportionalem Druck




Bild 41 Restförderhöhe Heizkreispumpe für den Anschluss an den ungemischten Heizkreis für PC1 im Betrieb mit konstantem Druck

11.2 Niedrigenergiepumpe für Primärkreis (PC0)

PC0 Primärkreispumpe ist PWM-gesteuert (Drehzahl geregelt). Die Pumpeneinstellungen werden über das Bedienfeld der Inneneinheit verwaltet.

Die Einstellung der Pumpendrehzahl erfolgt automatisch, sodass ein optimaler Betrieb erreicht wird.

11.3 Heizkreispumpe für PC1

PC1 ist die Pumpe, die Wasser durch ersten Heizkreis zirkulieren lässt. Diese Pumpe wird über die Bedieneinheit der Inneneinheit ein- und ausgeschaltet und regelt ihre Drehzahl selbst.

11.4 Ausdehnungsgefäß

Das eingebaute Ausdehnungsgefäß fasst 17 Liter. Diese Ausdehnungsgefäß ist ausreichend für eine Anlage mit 400 Litern im Fall von hohen Vorlauftemperaturen (Heizkörper) oder für eine Anlage mit 800 Litern im Fall von niedrigeren Vorlauftemperaturen (Fußbodenheizung).

11.5 Anlagenkonfigurationen

Es gibt drei mögliche Anlagenkonfigurationen: ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer sowie zwei Heizkreise mit bzw. ohne Mischer.

Die Heizkreispumpe PC1 wird durch die Bedieneinheit in der Inneneinheit geregelt.



Die Wärmepumpe und die Inneneinheit dürfen nur entsprechend den offiziellen Anlagenlösungen des Herstellers installiert werden.

Davon abweichende Anlagenlösungen sind nicht zulässig. Jegliche Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation entstehen, ist ausgeschlossen.

11.5.1 Rückschlagklappe in der Installation

Wenn ein gemischter Kreis installiert ist, vorübergehend aber keine Heizanforderung vorliegt, wird die natürliche Konvektion vom Pufferspeicher zu diesem gemischten Kreis durch das Mischventil, das den Kreis schließt, unterbunden. Um Bodenschäden durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden, empfiehlt sich bei einem Blockieren des Mischventils ein Rückschlagventil.

Bei einem ungemischten Kreis kann natürliche Konvektion zu Energieverlusten führen. In diesem Fall lässt sich das Problem durch Einbau eines Schwerkraftbremse am Ausgang zum ungemischten Kreis vermeiden. Der Öffnungsdruck der Schwerkraftbremse muss so bemessen sein, dass diese nur bei Betrieb der Heizkreispumpe PC1 öffnet. Bei Fußboden-Heizkreise ist ein Temperaturbegrenzer am Ablauf der Inneneinheit zu diesem Heizkreis vorgeschrieben. Der Temperaturbegrenzer kann an die Platine der Inneneinheit, die MM100 selbst oder selbstbetätigend (extern) angeschlossen werden.

Wenn das Außeneinheit höher platziert ist als das Inneneinheit und der seitlich platzierte Warmwasserspeicher, kann es zu einer freien Konvektion vom Warmwasserspeicher zum Außeneinheit kommen. Um dies zu vermeiden, kann ein Rückschlagventil am Warmwasserrücklaufrohr angebracht werden.

11.5.2 Schlüssel zu Anlagenlösungen

	Allgemein
HC100	In der Inneneinheit integriertes Installationsmodul
HMC300/310	Bedieneinheit
RC100H	Raumregler (Zubehör)
T1	Außentemperaturfühler
TW1	Warmwasserfühler
MK2	Taupunktsensor (Zubehör)
PW2	WW-Zirkulationspumpe (Zubehör)

Tab. 7 Allgemein

Z1	Heizkreis ohne Mischer
PC1	Heizkreispumpe

Tab. 8 Z1

Z2	Heizkreis 1 mit Mischer (Zubehör)
MM100	Mischermodul (Regler für Heizkreis)
VC1	Mischer
TC1	Vorlauftemperaturfühler, Heizkreis 1

Tab. 9 Z2

Z3	Heizkreis 2 mit Mischer (Zubehör) Heizkreis 1 ohne Mischer (Zubehör)
MM100	Heizkreismodul (Regler für Heizkreis)
PC1	Heizkreispumpe
VC1	Mischer
TC1	Vorlauftemperaturfühler, Heizkreis 2

Tab. 10 Z3

11.5.3 Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und ungemischtem Kreis




Bild 42 Wärmepumpe, Inneneinheit und ungemischter Kreis

11.5.4 Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und gemischtem Kreis




Bild 43 Wärmepumpe, Inneneinheit und gemischter Kreis

11.5.5 Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und zwei Kreisen (1 gemischter, 1 ungemischter)




Bild 44 Wärmepumpe, Inneneinheit mit einem gemischten und einem ungemischten Kreis

11.5.6 Anlagenlösung mit Wärmepumpe, Inneneinheit und zwei Kreisen (1 gemischter, 1 ungemischter) ohne WW




Bild 45 Wärmepumpe, Inneneinheit mit einem gemischten und einem ungemischten Kreis ohne WW


11.5.7 Allgemeine Symbolerklärung

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
Verrohrung/Verdrahtung					
	Vorlauf Heizung/Solarkreis		Warmwasser		Elektrokabel
	Rücklauf Heizkreis/Solarkreis		Kaltwassereinlass/Trinkwasser		Stromkabel abgetrennt
			Zirkulation Warmwasser		
Stellantriebe/Ventile/Temperaturfühler/Pumpen					
	Ventil		Differenzdruckregler		Zirkulationspumpe
	Überholungs-Bypass		Überströmventil		Rückschlagklappe
	Einstellventil		Sicherheitsgruppe		Temperaturfühler/-wächter
	Überstromventil		3-Wege-Mischventil (Mischen/Verteilen)		Überhitzungsschutz (Temperatur)
	Filterventil (Partikelfilter)		Thermo-WW-Mischventil		Außentemperaturfühler
	Absperrventil mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Schließen		3-Wege-Ventil (Umschaltventil)		Funk-Außentemperaturfühler
	Ventil, mit Motor		3-Wege-Ventil (Umschaltventil, normalerweise geschlossen zu II)		...Funk...
	Thermoventil		3-Wege-Ventil (Umschaltventil, normalerweise geschlossen zu A)		Heizen/Kühlen
	Absperrventil, magnetisch		4-Wege-Ventil (Umschaltventil)		
Sonstiges					
	Thermometer		Trichter mit Siphon		Hydraulische Weiche mit Fühler
	Manometer		Rücklauf-Sicherheitsmodul gemäß EN1717		Wärmetauscher
	Füll-/Entleerhahn		Ausdehnungsgefäß		Durchflussmesser
	Wasserfilter		Kollektor		Wärmemengenzähler
	Luftabscheider		Heizkreis		Warmwasseraustritt
	Automatischer Entlüfter		Fußboden-Heizkreis		Relais
	Antischwingungskompensator		Hydraulische Weiche		Elektro-Heizeinsatz

Tab. 11 Erklärung der verwendeten Symbole

11.6 Schaltplan

11.6.1 Schaltplan IDU iTP 3N~ und Wärmepumpe 1N~, Standardeinstellung



10020314-001


Bild 46 Schaltplan 3 N~

- [1] Hauptverteiler
 [2] Inneneinheit mit 9 kW, 400 V 3 N~
 [3] Wärmepumpe 4/6/8/11 W, 230 V 1 N~
 [T1] Außentemperaturfühler



Elektro-Heizeinsatz L1-L2, Wärmepumpe L3. Elektro-Heizeinsatz L3 im Wärmepumpenbetrieb gesperrt.

11.6.2 Schaltplan IDU iTP 3N~ und Wärmepumpe 3N~, Standardeinstellung



6 720 810 159-16.2I


Bild 47 Schaltplan 3 N~

- [1] Hauptverteiler
 [2] Inneneinheit mit 9 kW, 400 V 3 N~
 [3] Wärmepumpe 11/14 W, 230 V 3 N~
 [T1] Außentemperaturfühler



Elektro-Heizeinsatz L1-L2, Wärmepumpe L3. Elektro-Heizeinsatz L3 im Wärmepumpenbetrieb gesperrt.

11.6.3 Schaltplan IDU iTP 1N~ und Wärmepumpe 1N~




10021111-001

Bild 48 Schaltplan 1 N~¹⁾

- [1] Hauptverteiler
 [2] Inneneinheit 9 kW, 230 V 1 N~
 [3] Wärmepumpe 4/6/8/11 W kW, 230 V 1 N~
 [T1] Außentemperaturfühler

1) Nicht für Deutschland

11.6.4 Spannungsversorgung für Wärmepumpe und Inneneinheit 9 kW 3N ~



10022119-001

Bild 49 Spannungsversorgung Wärmepumpe und Inneneinheit 9 kW

- [1] Eingang 400 V 3N ~
- [2] Spannungsversorgung für Zubehör
- [3] Alarmausgang Elektro-Heizeinsatz
- [4] Betriebsspannung Installationsmodul
- [EE] Elektro-Heizeinsatz
- [FE] Überhitzungsschutz Elektro-Heizeinsatz
- [F1] Anschlussklemmensicherung
- [K1] Schütz Stufe 1
- [K2] Schütz Stufe 2
- [K3] Schütz Stufe 3



Anschluss an: L1-L2-L3-1N-PE.

Zufuhr Wärmepumpe: 2L3-2N-PE.

Bedieneinheit: L-N-PE.

- Elektro-Heizeinsatz im Kompressorbetrieb: 2-4-6 kW (K3 gesperrt)
- Nur Elektro-Heizeinsatz, Kompressor aus: 2-4-6-9 kW

11.6.5 Spannungsversorgung für Wärmepumpe und Inneneinheit 9 kW 1N ~




Bild 50 Spannungsversorgung für Wärmepumpe und Inneneinheit 9 kW¹⁾

- [1] Eingang 230 V 1N ~
- [2] Spannungsversorgung für Zubehör
- [3] Alarmausgang Elektro-Heizeinsatz
- [4] Betriebsspannung Installationsmodul
- [EE] Elektro-Heizeinsatz
- [FE] Überhitzungsschutz Elektro-Heizeinsatz
- [F1] Anschlussklemmensicherung
- [K1] Schütz Stufe 1
- [K2] Schütz Stufe 2
- [K3] Schütz Stufe 3



Anschluss an: L1-1N-PE. Hinweis zu Überbrückung.

Bedieneinheit: L-N-PE.

Anschluss der Wärmepumpe mit eigener Spannungsversorgung.

- Elektro-Heizeinsatz im Kompressorbetrieb: 2-4-6 kW (K3 gesperrt)

1) Nicht für Deutschland

11.6.6 Schaltplan Installationsmodul




Bild 51 Schaltplan Installationsmodul

- [I1] Externer Eingang 1
- [I2] Externer Eingang 2
- [I3] Externer Eingang 3
- [I4] Externer Eingang 4
- [LED1] Status
- [LED2] Alarm
- [MK2] Taupunktfühler
- [PC0] Primärpumpe, PWM-Signal
- [T0] Vorlauftemperaturfühler
- [T1] Außentemperaturfühler
- [TW1] Warmwasser-Temperaturfühler
- [TC0] Temperaturfühler für Wärmeträgerrücklauf
- [TC1] Temperaturfühler im Wärmeträgervorlauf
- [EW1] Startsignal für Elektro-Heizeinsatz in Warmwasserspeicher (extern)
- [FE] Überhitzungsschutzalarm
- [FW1] Anode 230 V (Zubehör)
- [K1] Schütz Elektro-Heizeinsatz EE1
- [K2] Schütz Elektro-Heizeinsatz EE2
- [K3] Schütz Elektro-Heizeinsatz EE3
- [F50] Sicherung 6,3 A
- [PC0] Primärpumpe Wärmeträgermedium
- [PC1] Heizkreispumpe 1

- [PK2] Relaisausgang Kühlseason, 230 V
- [PW2] WW-Zirkulationspumpe
- [VC0] Umschaltventil Bypass
- [VW1] Umschaltventil Heizung/WW
- [1] 230 V ~ Betriebsspannung ([5] Abb. 49 oder [4] Abb. 49)
- [2] Alarmausgang Elektro-Heizeinsatz/Druckwächter ([4] Abb. 49 oder [3] Abb. 49)
- [3] CAN-BUS zu Wärmepumpe (I / O Modulkarte)
- [4] Adressierung bei 9-kW-Elektro-Heizeinsatz:
A = 0, P = 4
- [Buzzer] Alarmsummer



Max. Last am Relaisausgang PK2: 2 A, $\cos\phi > 0,4$. Bei höherer Last ist die Installation eines Zwischenrelais erforderlich.

— — — — —	Angeschlossen ausgeliefert
- - - - -	Anschluss bei Installation/Zubehör

11.6.7 Schaltplan Wärmepumpe/Inneneinheit




Bild 52 Schaltplan/Inneneinheit

- [1] Inneneinheit
- [2] Wärmepumpe
- [3] IP-Modul
- [4] Zubehör (Extra-Heizkreis, Pool, Sonne, usw.)
- [5] Raumregler (Zubehör)
- [6] Bedieneinheit
- [7] Adressierung bei 9-kW-Elektro-Heizeinsatz:
A = 0, P = 4

—————	Angeschlossen ausgeliefert
- - - - -	Anschluss bei Installation/Zubehör

11.6.8 Alternativer Anschluss zum EMS-BUS




Bild 53 Alternativer Anschluss zum EMS-BUS

- [A] Sternförmiges Netz und Reihenschaltung mit externem Anschlusskasten
- [B] Sternförmiges Netz
- [C] Reihenschaltung
- [1] Installationsmodul
- [2] Zubehörmodule (z. B. Raumregler, Mischventilmodul, Solarmodul)

11.6.9 Temperaturfühlermesswerte

Inneneinheit

Temperaturfühlereingang, angeschlossen an die Inneneinheit (T0, T1, TW1, TC0, TC1) enthält Messwerte gemäß Tab. 12 und 13.

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12488	40	5331	60	2490	80	1256
25	10001	45	4372	65	2084	85	1070
30	8060	50	3605	70	1753	90	915
35	6536	55	2989	75	1480	-	-

Tab. 12 Vorlauf- und WW-Temperaturfühler T0, TW1, TC0, TC1

°C	Ω_T	°C	Ω_T	°C	Ω_T
-40	154300	5	11900	50	1696
-35	111700	10	9330	55	1405
-30	81700	15	7370	60	1170
-25	60400	20	5870	65	980
-20	45100	25	4700	70	824
-15	33950	30	3790	75	696
-10	25800	35	3070	80	590
-5	19770	40	2510	85	503
0	15280	45	2055	90	430

Tab. 13 Außentemperaturfühler T1

12 Inbetriebnahmeprotokoll

Datum der Inbetriebnahme:	
Adresse des Kunden:	Name, Vorname
	Adresse:
	Stadt:
	Telefon:
Installationsunternehmen:	Name, Vorname
	Straße, Hausnummer:
	Stadt:
	Telefon:
Produktdaten:	Produktmodell:
	TTNR:
	Seriennummer:
	FD-Nr.:
Installationskomponenten:	Erhalt/Wert
Raumregler	☐ Ja ☐ Nein
Raumregler mit Kondensationsfühler	☐ Ja ☐ Nein
Solarenergie	☐ Ja ☐ Nein
Modell/Volumen (l):	
Warmwasserspeicher	☐ Ja ☐ Nein
Modell/Volumen (l):	
Sonstige Komponenten	☐ Ja ☐ Nein
Welche?	
Mindestabstände Wärmepumpe:	
Ist die Wärmepumpe auf einer festen flachen Oberfläche aufgestellt?	☐ Ja ☐ Nein
Ist die Wärmepumpe stabil verankert?	☐ Ja ☐ Nein
Mindestabstand zur Wand? mm	
Mindestabstand Seitenwand? mm	
Mindestabstand zur Decke? mm	
Mindestabstand vor der Wärmepumpe? mm	
Ist die Wärmepumpe so positioniert, dass Schnee oder Regen vom Dach herunterfallen oder heruntertropfen können?	☐ Ja ☐ Nein
Kondensatschlauch Wärmepumpe	
Ist der Kondensatschlauch mit einem Heizungskabel ausgestattet?	☐ Ja ☐ Nein
Wärmepumpenanschlüsse	
Wurden die Anschlüsse professionell installiert?	☐ Ja ☐ Nein
Wer hat das Netzkabel verlegt/geliefert?	
Mindestabstand Inneneinheit	
Werden die festgelegten Mindestabständen eingehalten?	☐ Ja ☐ Nein
Mindestabstand zur Wand? mm	
Mindestabstand vor der Inneneinheit? mm	
Heizung	
Wurde der Druck des Ausdehnungsgefäßes hergestellt? bar	
Wurde die Heizungsanlage vor der Installation gespült?	☐ Ja ☐ Nein
Wurde die Heizungsanlage entsprechend dem ermittelten Vordruck im Ausdehnungsgefäß auf bar befüllt?	☐ Ja ☐ Nein
Wurde der Partikelfilter gereinigt?	☐ Ja ☐ Nein
Elektrischer Anschluss:	
Haben die Niederspannungsleitungen einen Abstand von mindestens 100 mm zu den 230-V-/400-V-Leitungen?	☐ Ja ☐ Nein
Wurden die CAN-BUS Anschlüsse korrekt installiert?	☐ Ja ☐ Nein
Wurde ein Leistungswächter angeschlossen?	☐ Ja ☐ Nein
Ist der Außentemperaturfühler T1 korrekt an der kältesten Seite des Hauses positioniert?	☐ Ja ☐ Nein
Anschluss an die Spannungsversorgung:	
Ist die Phasenfolge L1 L2 L3, N und PE in Wärmepumpe und Inneneinheit korrekt?	☐ Ja ☐ Nein

Datum der Inbetriebnahme:	
Wurde die Spannungsversorgung gemäß der Installationsanleitung angeschlossen?	☐ Ja ☐ Nein
Auslösekennwerte der Sicherungen von Wärmepumpe und Elektro-Heizeinsatz?	
Handbetrieb:	
Wurde eine Funktionsprüfung der einzelnen Komponentengruppen (Pumpe, Mischventil, 3-Wege-Ventil usw.) durchgeführt?	☐ Ja ☐ Nein
Hinweise:	
Wurden die Temperaturwerte im Menü geprüft und dokumentiert?	☐ Ja ☐ Nein
T0	_____ °C
T1	_____ °C
TW1	_____ °C
TL5	_____ °C
TC0	_____ °C
TC1	_____ °C
Einstellungen Elektro-Heizeinsatz:	
Einschaltverzögerung:	
Zuheizerverzögerung	
Zuheizersperre	☐ Ja ☐ Nein
Einstellungen der Anschlussleistung der Elektro-Heizeinsatz:	
Max. Temperatur Elektro-Heizeinsatz	_____ °C
Elektrische Leistung (zeigt Istwert)	
Schutzfunktionen:	
Wärmepumpe bei niedriger Außentemperatur blockieren _____ °C	
Wurde die Inbetriebnahme ordnungsgemäß ausgeführt?	☐ Ja ☐ Nein
Sind weitere Maßnahmen des Installateurs erforderlich?	☐ Ja ☐ Nein
Hinweise:	
Unterschrift des Installateurs:	
Unterschrift des Kunden oder des Installateurs:	

Tab. 14 Inbetriebnahmeprotokoll





Buderus

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
Kundendienst: 01806 / 990 990
www.buderus.de
info@buderus.de

Österreich

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15-17
A-1030 Wien
Allgemeine Anfragen: +43 1 797 22 - 8226
Technische Hotline: +43 810 810 444
www.buderus.at
office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36,
CH- 4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.I. Um Monkeler
20, Op den Drieschen
B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette
Tél.: 0035 2 55 40 40-1
Fax: 0035 2 55 40 40-222
www.buderus.lu
info@buderus.lu