



ZERTIFIKAT NR. 7806 - 581

Zertifizierungsantrag: SERTO AG, Schützenstrasse 25, CH- 8355 Aadorf
vom: 14.06.1978

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101)
zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Kupferrohre

Bezeichnung: SERTO

Modelle / Typen: Baureihe "G", "M"

DN: 2...35 PN: 16 tmax. = 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW PKW-Entscheid

Gültigkeit: 31.05.2014

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Bemerkungen / Auflagen: -

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

Zürich, 6. April 2009

Geschäftsleitung

Zertifizierungsstelle Wasser

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-118-6

Antragsteller: SERTO AG, Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf
Hersteller: entspricht dem Antragsteller

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht **Nr. 03-118-6** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Produkt: Glattröhrverbinder, lösbare Rohrverbindungen für Rohre aus Metall

Stamm-Bezeichnung: SERTO SO...

Modelle/Typen:

Typenreihe G (Ms)	Typen SO	30 bis 42721	DN 4 - 25
Typenreihe M (Ms)	Typen SO	41021 bis 44021	DN 3 - 32
Typenreihe M (SS)	Typen SO	51021 bis 53621	DN 3 - 25

Prüfgrundlage: DIN 3387 Teil 1 (1991)

Zertifizierungsgrundlage: Prüfbericht der Baumusterprüfung und Kontrollberichte der Prüfstelle Gas am EBI in Karlsruhe

Gültigkeit: bis zum **31.12. 2013** (Verlängerung)

Zertifiziert für:

- einen max. Betriebsdruck von 5 bar im Verteilnetz, teilweise 25 bar in Anlagen gemäss Baumusterprüfungs- und Zertifizierungsbericht
- Erdgas, Propan/Luft, Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Rohre aus Metall mit glatten Enden


Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas unter Kapitel 6.3)




akkreditiert nach
SN EN 45011
SCESp 025

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

Leiter Zertifizierungsstelle


Javier Fernandez

Zertifizierungsstelle


Klaus Frick

Zürich, 7.08.2008