



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-4350CU0372

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gaszählerverschraubung für Zweistutzen-Gaszähler, optional mit integriertem Kugelhahn in Durchgangsform wahlweise mit TAE oder wahlweise mit Gasströmungswächter
<b>Modell</b> <i>model</i>	KM3...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00835-KP03-312 vom 07.07.2025 (EBI) Baumusterprüfung: 19/166/4350/312 vom 25.09.2019 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3376-1 (01.08.2024)- in Anlehnung (siehe Bemerkung) DVGW CERT ZP 4110 (26.02.2024)

**Ablaufdatum / AZ** 25.09.2030 / 25-0342-GNV  
*date of expiry / file no.*

70028-04-A-DE

08.10.2025 Cat A-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

*G. Schmidt*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvbw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
KM3-VF-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn
KM3-PP-25	Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn
KM3-VT-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C5 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit TAE
KM3-PT-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit TAE
KM3-VG-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit Gasströmungswächter
KM3-PG-25	max. Betriebsdruck: 0,015...0,1 bar Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit Gasströmungswächter
KM3-RC-25	max. Betriebsdruck: 0,015...0,1 bar Nenndruckstufe: MOP 1 Nennweite: DN 25	
KM3-PC-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
KM3-VF-25; KM3-VT-25; KM3-RC-25; KM3-VG-25	Anschlussart/Gasleitung: Innengewinde Rp 1 nach DIN EN 10226-1
KM3-PP-25; KM3-PT-25; KM3-PC-25; KM3-PG-25	Anschlussart/Gasleitung: Pressverbinder nach DVGW G 5614

#### **zertifizierte Bauteile / Werkstoffe** *certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DG-4360BP0116	Strömungswächter	GST.../GST/L2	TECO s.r.l.
DG-4550BU0317	Pressverbinder für metallene Gasleitungen	G-Press/RP 15 V1 CW	TECO s.r.l.
DG-4312CN0154	Absperrarmatur ≤ MOP 5	G2 CM ST...; G2 MB ST...; G2 CM SQ.../G2 CM ST LE FF V1 STD; G2 CM ST LE FF V1 TAS; G2 MB ST OC V2 STD	TECO s.r.l.

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen** *hints of utilization / remarks*

Die Prüfung und Zertifizierung der Gaszählerverschraubung erfolgte hinsichtlich der Maße (Bauform) in Anlehnung an DIN 3376-1.  
Umgebungstemperatur: -20...+60°C.  
Die Gasarmatur ist für eine Zugabe von 100 Vol.-% Wasserstoff gemäß DVGW CERT ZP 4110 geeignet.

