



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4602CL0446

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BOACRAFT Management GmbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten
Vertreiber <i>distributor</i>	BOACRAFT Management GmbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Edelstahlschlauchleitung (4602)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wellrohr-Installationssystem aus flexiblen Edelstahl-Wellrohren
Modell <i>model</i>	System BOAGAS®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 10/039/4602/998 vom 03.12.2010 (EBI) Kontrollprüfung Labor: K 22/12/3234-A vom 12.02.2025 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5616 (01.04.2012) DIN EN 15266 (01.08.2007)



Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

03.12.2026 / 25-0648-GNV

04.11.2025 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
System BOAGAS®	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 500 mbar	
System BOAGAS®	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 500 mbar	
System BOAGAS®	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 500 mbar	
System BOAGAS®	Nennweite: DN 32 max. Betriebsdruck: 500 mbar	
System BOAGAS®	Nennweite: DN 40 max. Betriebsdruck: 500 mbar	
System BOAGAS®	Nennweite: DN 50 max. Betriebsdruck: 500 mbar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0251	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	KLINGERSIL® C-4400/KLINGERSIL® C-4400	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DG-5113BO0349	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	B3-3785 (HNBR-gelb)/B3-3785 (HNBR-gelb)	Bode GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Anschlussart: Überwurfmutter zum Verbinden mit den zugehörigen Endanschlussteilen mit Außengewinde R 1/2...R 2 oder Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 jeweils nach DIN EN 10226-1 oder mit Kugelnippelverbindung
Die Anforderungen an die höhere thermische Belastbarkeit (HTB) werden für die mit "A", "L" und "W" gekennzeichneten Fittinge bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 500 mbar und für die mit "H" gekennzeichneten Fittinge bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 100 mbar erfüllt.

DVGW
CERT