



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4640BO7028

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Sicherheits-Gasanschlussarmatur (4606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheits-Gasanschlussarmatur, ausgeführt als Gassteckdose mit kugelförmigem Abschlusskörper, wahlweise mit eingangsseitig angebauter thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE)
Modell <i>model</i>	R4...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00353-KP02-312 vom 18.06.2024 (EBI) Baumusterprüfung: 10/082/4604/106 vom 04.02.2011 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15069 (01.07.2010)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 27.06.2026 / 25-0197-GNV

70028-04-A-DE

01.07.2025 Cz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. 72



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260 außer 5. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
R4...	Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -40...+60 °C max. Betriebsdruck: 500 mbar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
R4/1	für die häusliche Gasinstallation; Anschlussart ausgangsseitig: Steckeraufnahmeteil für Sicherheitsgasschlauchleitung nach DIN 3383-1
R4-TAS-K	mit eingangsseitig angebaute thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE); für die häusliche Gasinstallation; Anschlussart ausgangsseitig: Steckeraufnahmeteil für Sicherheitsgasschlauchleitung nach DIN 3383-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-4340AU2511	Thermisch Auslösende Absperreinrichtung (TAE)	FIREBAG Steel Version/FB	TECO s.r.l.
NG-5112BN0450	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	- 10 1st V1 0373 NBR 70 BK/0373 NBRAR-TEX	S.p.A. 70 BK

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart eingangsseitig: Außengewinde R 1/2 nach DIN EN 10226-1

