

C € 0085



CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CT0191

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Gastechnik Kirchner GmbH & Co. KG Gröninger Weg 7, D-74379 Ingersheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Gastechnik Kirchner GmbH & Co. KG Gröninger Weg 7, D-74379 Ingersheim
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Abgasüberwachungseinrichtung (4111)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Steuergerät zur Sicherstellung der Abgasführung bei gewerblichen Gasgeräten für Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, Gastronomie, Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung und Wäscherei
Modell <i>model</i>	KCU...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, IS, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 18/156//4111/157 vom 02.08.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 13611 (01.09.2016)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

05.09.2028 / 18-0444-GEE

05.09.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten 230 V AC, 50 Hz, IP54
electrical data

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
KCU...	max. Umgebungstemperatur: +60 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: 0...+60 °C
Regel- und Funktionssteuerklasse: B