



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4540BL7085**

Registriernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>                                                                               |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | Schuck Group GmbH<br>Daimlerstraße 5-7, D-89555 Steinheim                                                                                 |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Schuck Group GmbH<br>Daimlerstraße 5-7, D-89555 Steinheim                                                                                 |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Rohrleitungsteile und Zubehör: Einsparten-Hauseinführung für Gas<br>(4540)                                                                |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Einsparten-Hauseinführung Gas im Trocken- oder Nasseinbau mit<br>Hauptabsperreinrichtung für unterkellerte und nichtunterkellerte Gebäude |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | HSP-CU; HSP(Duo)Flex-CU; HSPPE(Duo)Flex-CU                                                                                                |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Kontrollprüfung Labor: 19/1020/4540/119 vom 26.11.2019 (EBI)<br>Baumusterprüfung: 15/178/4540/154 vom 08.10.2015 (EBI)                    |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DVGW VP 601 (01.03.2007)- in Anlehnung                                                                                                    |

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

17.07.2026 / 22-0652-GNU

27.02.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

*G. Schmidt*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i>                     | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                            | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i>        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| HSP-CU; HSP(Duo)Flex-CU;<br>HSPPE(Duo)Flex-CU | Nenndruckstufe: MOP 5<br>Nennweite: DN 25/d 32<br>max. Betriebsdruck: 5 bar | HSP-SLIMFlex nur mit PES R1 -<br>DN 20/d 32 |

| <b>Ausführungsvariante</b><br><i>type variation</i> | <b>Erläuterungen</b><br><i>explanations</i>                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HSP-CU                                              | für unterkellerte Gebäude                                                                                                         |
| HSP...Flex-CU                                       | für nicht unterkellerte Gebäude, eingangsseitig PE Rohranschluss                                                                  |
| HSPFlex-CU                                          | mit Wellschlauch aus nichtrostendem Stahl (Gebäude-Außenseite), eingangsseitig PE Rohranschluss                                   |
| HSPPEFlex-CU                                        | mit flexiblem Polyethylen-Rohr (Gebäude-Außenseite), eingangsseitig PE Rohranschluss                                              |
| HSPDuoFlex-CU                                       | beiderseitig mit Wellschlauch aus nichtrostendem Stahl, eingangsseitig PE Rohranschluss                                           |
| HSPPEDuoFlex-CU                                     | beiderseitig mit flexiblen Rohren (Gebäude-Außenseite Polyethylen-Rohr, Gebäude-Innenseite Wellschlauch aus nichtrostendem Stahl) |

#### zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

| <b>Registr.-Nr.</b><br><i>registration no.</i> | <b>Bauteil (Produktart)</b><br><i>component</i>                         | <b>Modell/Typ</b><br><i>model/type</i>                                                               | <b>Hersteller</b><br><i>manufacturer</i>                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NG-4602AR0643                                  | Edelstahlschlauchleitung                                                | RS 330 L...; RS 331 L...; RSWitzenmann-Speck GmbH<br>430L.../RS 331 L00, RS 331<br>L12               |                                                         |
| NV-5180AU0479                                  | Korrosionsschutzband                                                    | Evolen-Band B 80-C mit<br>Testo-Voranstrich<br>S/Evolen-Band B 80-C -C<br>50 mit Testo-Voranstrich S | Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang<br>GmbH & Co. KG            |
| DG-8106AS2217                                  | PE-HD für die Gasversorgung, Fert.-Gr. 43                               | PE-HD-Rohr<br>"WAVIN"/PE-HD-Rohr<br>"WAVIN"                                                          | Wavin GmbH<br>Kunststoff-Rohrsysteme                    |
| NG-4602BM0581                                  | Edelstahlschlauchleitung                                                | ASS/ASS                                                                                              | Haci Ayvaz End. Mamüller San.ve<br>Tic. A.S             |
| NG-4602BM0582                                  | Edelstahlschlauchleitung                                                | Raflex, .../...DN 10                                                                                 | Rattay Metallschlauch-<br>und Kompensatorentechnik GmbH |
| NG-4312BN3873                                  | Absperrarmatur ≤ MOP 5                                                  | SKD/SKE/SKID/SKIE...-GTN/St                                                                          | Schuck Group GmbH                                       |
| NG-4602BS0231                                  | Edelstahlschlauchleitung                                                | RS 341L .../RS 341L00; RS Witzenmann-Speck GmbH<br>341L12                                            |                                                         |
| DW-7511BS0526                                  | Übergang auf PE-HD für<br>Trinkwasserrohre                              | SPVFIT/SPVFIT                                                                                        | Schuck Group GmbH                                       |
| DG-8118BT0525                                  | PE-HD mit integrierten Schichten für die<br>Gasversorgung, Fert.-Gr. 43 | RCprotect®<br>Mehrschichtrohr aus<br>PE100-RC/RCprotect®<br>Mehrschichtrohr aus<br>PE100-RC          | Gerodur MPM<br>Kunststoffverarbeitung<br>GmbH & Co. KG  |
| DG-7521BU0390                                  | Übergang auf PE-HD für Gasrohre                                         | PES R1/PES R1                                                                                        | Schuck Group GmbH                                       |
| DG-7521CO0384                                  | Übergang auf PE-HD für Gasrohre                                         | SPVFIT-CU/SPVFIT-CU                                                                                  | Schuck Group GmbH                                       |
| DG-4341CU0318                                  | Absperrarmatur mit thermisch<br>auslösender Absperrereinrichtung        | STAVE; STAVD/STAVE;<br>STAVD                                                                         | Schuck Group GmbH                                       |

#### Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Einsparten-Hauseinführung Gas im Trocken- oder Nasseinbau mit Hauptabsperreinrichtung gemäß DVFG-TRF für unterkellerte und nichtunterkellerte Gebäude  
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C  
Anschlussart: eingangsseitig Rohrstutzen aus Kupfer; ausgangsseitig Innengewinde Rp 3/4...Rp 2 nach DIN EN 10226-1 oder Festflansch oder Losflansch nach DIN EN 1092-1 oder Reglerverschraubung nach DIN 2993  
Vergussmasse: Quellmörtel "Schuck Betofix Plus" oder "Tangit 3000" der Fa. Henkel oder "Verpressharzschaum 308" der Fa. Büttig GmbH in der Kernbohrung oder im "Schuck Futterrohrsystem"  
Die genannten Hauseinführungen sind nur für die Verwendung mit Flüssiggas zulässig.  
Die Anwendung der DVGW VP 601:2007 erfolgte für die Hauseinführung hinsichtlich des eingangsseitigen Kupferrohranschlusses in Anlehnung.

DVGW