

EU-Baumusterprüfbescheinigung**EU type examination certificate****CERT****CE-0085CP0605**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit
Vertreiber <i>distributor</i>	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperreinrichtung, handbetätigt (4110)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	manuelles Umschaltventil als 3/2-Wegeventil - Kugelhahn
Modell <i>model</i>	MUV...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B 18/02/2601 vom 23.02.2018 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 331 (01.04.2016) DIN 4817-1 (01.04.1981)- in Anlehnung

Ablaufdatum / AZ 20.04.2028 / 17-0525-GEA
date of expiry / file no.

12.06.2018 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of gas appliances under EU RegulationDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Gase entspr. Gasfamilien nach DIN EN 437	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
MUV...	Druckstufe: PS = 25 Nennweite: DN 6	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Anschlussart: eingangsseitig G.1, G.2, G.4, G.5, G.8, G.12, G.13, G.15, G.19, G.22 G.67 nach DIN EN 16129; Gewinde 1/2-20 UNF-SAE sowie 5/8-20 UNF-SAE; Schnellschlusskupplung und Kupplungsstift Bauart F nach DIN EN 561:1994; ausgangsseitig H.1, H.8, H.9, H.16, H.17, H20; Anschluss nach GOK-Standard Y.6, Y.7, Y.8, Y.9 und Y.10; Gewinde 1/2-20 UNF-SAE sowie 5/8-20 UNF-SAE; Schnellschlusskupplung und Kupplungsstift Bauart F nach DIN EN 561:1994

DVGW