

Turbulator® Technisches Datenblatt




Einsatz M22/M24 - rotes Schmutzfangsieb

Artikel Nummer:	03.0010.07
Artikel Nummer:	03.0011.07
Artikel Nummer:	03.0013.07



Durchflussklasse:	V = 4,5 - 6,0 Liter pro Minute (3bar)
Mess- Basis:	DIN EN ISO 246

Verlauf der Durchflussrate



0,1 Mpa =	1 Bar
-----------	-------

Geräuschklasse

Mess- Basis:	DIN EN ISO 3822
Durchführung:	LGA - Deutschland
Zulassung:	V = nicht klassifiziert $L_{ap} \leq 15$ dB(A) (Geräuschklasse 1 DIN EN 246)

Trinkwasserzulassung

Mess- Basis:	migration test according to KTW guideline issued by UBA		
Aufsichtsbehörde:	TZW - Deutschland (DVGW)	ACS	DVGW
Zulassungsnummer:	KA 225/19	20 ACC NY 353	HW-0802DM0181