



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6102CP0512

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn aus Messing, Bronze, Ecobrass oder nichtrostendem Stahl für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	T4
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1112725-001 vom 30.03.2023 (TTR) Ergänzungsprüfung: 20241001 vom 01.10.2024 (TTR) Ergänzungsprüfung: 20230901 vom 01.09.2023 (TTR) Ergänzungsprüfung: 20200624 vom 24.06.2020 (TTR) Ergänzungsprüfung: 20191022 vom 22.10.2019 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	01.12.2029 / 24-0889-WNV

70228-04-A-DE

30.09.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
T4; T4- 2V ST V2 CW - 8	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	Anschlüsse: Innengewinde Rp 3/8"; Kugel mit vollem Durchgang
T4; T4- 2V ST V2 CW - 15; T4- 2V 1I V2 CW - 15	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Anschlüsse: Innengewinde Rp 1/2"; Außengewinde G 3/4"; System "Fastec"; Kugel mit vollem Durchgang
T4; T4- 2V ST V2 CW - 20	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Anschlüsse: Innengewinde Rp 3/4"; Kugel mit vollem Durchgang
T4; T4- 2V ST V2 CW - 25	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	Anschlüsse: Innengewinde Rp 1"; Kugel mit vollem Durchgang
T4; T4- 2V ST V2 CW - 32	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	Anschlüsse: Innengewinde Rp 1 1/4"; Kugel mit vollem Durchgang
T4; T4- 2V ST V2 CW - 40	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Anschlüsse: Innengewinde Rp 1 1/2"; Kugel mit reduziertem Durchgang
T4; T4- 2V ST V2 CW - 50	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	Anschlüsse: Innengewinde Rp 2"; Kugel mit reduziertem Durchgang

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-5253CR0217	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	EPDM 70 E7108/EPDM 70 E7108	DUCI s.r.l.
HW-1001DM0235	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CC499K / Gehäuse Kugelhahn/Gehäuse Kugelhahn, T4	TECO s.r.l.
HW-1001DM0236	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	nichtrostender Stahl 1.4016 / Verdrehsicherung Kugelhahn/Verdrehsicherung Kugelhahn T4, 164, K4-ULTRA	TECO s.r.l.
HW-1001DM0237	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW612N / Gehäuse Kugelhahn/Gehäuse Kugelhahn, T4, 164	TECO s.r.l.
HW-1001DM0238	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW617N / Gehäuse Kugelhahn/Gehäuse Kugelhahn, T4, 164, K4-Ultra	TECO s.r.l.
HW-1001DM0239	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW724R / Gehäuse Kugelhahn/Gehäuse Kugelhahn T4, K4-ULTRA	TECO s.r.l.
HW-1001DM0252	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	1.4408 / Gehäuse Kugelhahn/Gehäuse Kugelhahn, T4	TECO s.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Betätigungselement: Hebelgriff

