



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511DQ0847

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Steckverbinder, Typ M-MM, aus nichtrostendem Stahl (1.4401) für Rohre aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541, und Rohre aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 (halbhart, R 250 oder hart, R 290)
Modell <i>model</i>	Tectite 316
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: P000353151 vom 27.01.2025 (KIW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (23.05.2022)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 27.01.2030 / 25-0310-WNE

70028-04-A-DE

03.02.2026 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Tectite 316	Durchmesser: 15 mm	
Tectite 316	Durchmesser: 18 mm	
Tectite 316	Durchmesser: 22 mm	
Tectite 316	Durchmesser: 28 mm	
Tectite 316	Durchmesser: 35 mm	
Tectite 316	Durchmesser: 42 mm	
Tectite 316	Durchmesser: 54 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

DVGW
CERT